


LEGENDA :

- ⌋ Zásuvka 230V
- Kábel CYKY-J 3x2,5 mm²
- Kábel CYKY-J 3x1,5 mm²
- ⋯ Kábel CYKY-O 3x1,5 mm²
- - - Vodič CY10 zelenožltý
- ⋯ Vodič CY4 zelenožltý
- ▭ Rozvádzač
- ⌋ Vypínač č.1
- ⌋ Vypínač č.5
- ⌋ Svietidlo stropné podhladove
- ⌋ Svietidlo nástenné
- 8 Ventilátor

Jestv.
rozdávčač
na chodbe



Kábel CYKY-J 4x2,5 mm²

Vodič CY 10 mm²

Uložené v ochranej trubke WRM 32 na povrchu

Nový rozvádzač RP 1 na chodbe

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je riešená v zmysle STN 33 2000-4-41 nasledovne: 3+PEN/NPE~50Hz, 400/230V/TN-C-S
- v normálnej prevádzke: - ochrana izolovaním, ochrana krytmi , - pri poruche: - ochrana samočinným odpojením napájania

Investor : Domov sociálnych služieb, Čeláre - Kirt' 189 991 22 Čeláre - Kirt'	Názov výkresu : Prízemie: Zásuvkové obvody a pospojovanie	Stupeň : SP	Veľkosť : 1A4	Schválil : Ing.Vajko Attila
Názov stavby : Rekonštrukcia sociálnych zariadení v počte 4, v budove Breza v areáli DSS Čeláre - Kirt'	Číslo výkresu : Príloha č. 2	Dátum : 9/2017	Mierka :	Vypracoval : Ing.Vajko Attila