



T A T R A T E N D E R

[všetkým známym záujemcom]

V Bratislave, dňa 19.09.2019

Vec

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1 - Modernizácia tepelnej sústavy TEHOS, Dolný Kubín – Bysterec

Verejný obstarávateľ TEHOS, s. r. o., Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín (ďalej len „Verejný obstarávateľ“) vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „Zákon“) výzvou na predkladanie ponúk uverejnenou vo vestníku verejného obstarávania ÚVO č. 175/2019 zo dňa 30.08.2019 pod značkou 23610-WYT (ďalej ako „Výzva“) súťaž na obstaranie podlimitnej zákazky s názvom „Modernizácia tepelnej sústavy TEHOS, Dolný Kubín – Bysterec“ (ďalej len „Súťaž“).

Spoločnosť Tatra Tender s. r. o., Krčméryho 16, 811 04 Bratislava realizuje pre Verejného obstarávateľa predmetnú Súťaž, a na základe poverenia vykonáva v jeho mene niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Dňa 17.09.2019 nám bola jedným zo záujemcov doručená žiadosť o vysvetlenie podmienok uvedených v súťažných podkladoch. V súlade ustanovením § 48 Zákona Vám týmto v mene Verejného obstarávateľa poskytujeme nasledovné vysvetlenie:

Otázka č. 1 (cit):

„Zadávatel' požaduje doložit' experta č. 4: Elektrotechnik na riadenie činnosti s oprávněním na činnost' na technickom zařízení elektrickom NAD 1 000 V. Nejedná sa o preklep? A správne má byť DO 1 000 V. V súťažných podkladoch sú elektrické zariadenie do 1 000 V.“

Odpoveď na otázku č. 1:

V projekte sú uvažované práce v bezprostrednej blízkosti VN 22 kV rozvodni - nad 1 000V. Jedná sa o práce nie len v priestoroch kotolne, ale aj na potrubnej trase predovšetkým v blízkosti trafostaníc spoločnosti SSD. Z uvedeného dôvodu Verejný obstarávateľ požaduje v bode 2.2.2.4 písm. a) časti D. Podmienky účasti súťažných podkladov preukázanie odbornej spôsobilosti experta č. 4 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky platným osvedčením o odbornej spôsobilosti na činnosť na technickom zariadení elektrickom podľa § 23 Vyhlášky MPSVaRč. 508/2009 Z.z. nad 1 000 V, resp. obdobným osvedčením vydaným príslušným orgánom v krajine sídla osoby.

Otázka č. 2 (cit):

„V súbore "H-výkazu výmer" sú položky demontáže potrubia riadok 365 až 370, kedy merná jednotka je v kusoch, ale výmera je desatina čísla. Je merná jednotka uvedená správne, ak by to mali byť kusy potom by to malo byť celé číslo?

napr:

369 - Demontáž potrubia do 250 kg, pripojovací rozmer: D x t 159 x 4.5 - ks - 0,667“

Odpoveď na otázku č. 2 (vyjadrenie projektanta):



TATRA TENDER

Pri dimenzii potrubia 31,8 x 2,6 je hmotnosť potrubia na jeden meter dĺžky je približne 3,48 kg. Položka 1ks demontáž potrubia do 50kg potom zahŕňa 14,37 m. V prípade, že je uvedená demontáž na desatinné miesto, napr. vzorové 0.667, demontovaných bude len 66,7% z váhy uvedenej položky (250 kg), to je 166,75 kg.

Prosím, zoberte na vedomie príslušné vysvetlenie.

S pozdravom,

Mgr. Lucia Olešová.
Tatra Tender s.r.o.