



Stredoslovenská
distribučná

StVS - servising, s.r.o. Banská Bystrica
Došlo: 12. 09. 2023
Pridelené: <i>ING. DOŠOVÁ</i>
Číslo: <i>631/2023</i> Prílohy: <i>8</i>

MARSY, spol. s r.o.
9. mája 46
974 01 Banská Bystrica

Váš list značky/zo dňa
19.09.2023

Naša značka
P1950

Vybavuje/linka
+421 915 812 354

Žilina
19.09.2023

Vec: Vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné a územné konanie na stavbu: „P1950 - Banská Bystrica - FNŠP F.D R. - Preloženie VN vedenia“

Stredoslovenská distribučná, a. s. (ďalej len SSD) súhlasí s vydaním stavebného povolenia a územného rozhodnutia podľa predloženej projektovej dokumentácie spracovanej adresátom tohto listu na vyššie uvedenú stavbu.

Ďalej požadujeme:

1. V celkovej situácii stavby žiadame vyznačiť ochranné pásma plánovaných elektroenergetických zariadení. (453/2000).
2. Na všetky pozemky v dotknutú stavbou vrátane pozemkov nachádzajúcich sa v ochrannom pásme stavby, žiadame doložiť zmluvy o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena.
3. Žiadame, aby v žiadosti o vydanie povolenia stavby a v samotnom právoplatnom povolení boli zahrnuté všetky pozemky dotknuté stavbou, vrátane pozemkov nachádzajúcich sa v ochrannom pásme stavby.
4. **Požadujeme aby bol materiál použitý v zmysle platného KPFC. Iný materiál nebude akceptovaný.**
5. V prípade, že na stavbu bude vyžadované stavebné povolenie SSD neakceptuje žiadnu podmienku v právoplatnom stavebnom povolení, ktorá by viazala vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu majetkovoprávnym vypořádáním pozemkov do kolaudácie. (50/1976 Zb.)
6. Stavbu požadujeme navrhnuť v zmysle platnej legislatívy a v súlade s Katalógom prvkov a funkčných celkov SSD, ktorý je prístupný na stránkach www.ssd.sk.
7. **V ďalšom kroku požadujeme predložiť na odsúhlasenie digitálnu realizačnú projektovú dokumentáciu v plnom štandarde SSD.** Situáciu rozvodov je potrebné mať vo formáte DGN. Realizačnú PD je potrebné zaslať na: **Bc. Zdenko Čerňan, tel. č. 041/519 2618, e-mail: zdenko.cernan@ssd.sk.** PD musí obsahovať všetky vyjadrenia správcov inžinierskych sietí vrátane právoplatného povolenia stavby, predrealizačné zameranie vo formáte *dgn, situáciu stavby vo formáte *dgn, zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemky v zastavanom území obce. V prípade odsúhlasenia bude realizačná PD zakreslená v systéme GIS.
8. **Požadujeme, aby preložka bola súčasne realizovaná s budúcou staveniskovou kľoskovou trafostanicou.**
9. **V prípade zrušenia staveniskovej kľoskovej trafostanici, požadujeme podať novú žiadosť o prekládku z dôvodu zaspokojovania VN káblového vedenia.**

Týmto vyjadrením projektantovi nezanikajú povinnosti a zodpovednosti podľa stavebného zákona 50/1976 Zb., §46 a podľa záväzných podmienok k objednávke. Za správnosť a aktuálnosť podkladu katastrálnych máp použitých v situácii zodpovedá projektant. Pripomíname, že projektovú dokumentáciu je potrebné doručiť v požadovanej forme, podľa štandardov projektovej dokumentácie pre SSD.

Stredoslovenská distribučná
akciová spoločnosť
Žilina
Ing. Dajana Kmeťová
Manažér externej realizácie
Externá realizácia VN/NN