

3/N/PE, AC, 400/230V, 50Hz, TN-S

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:


- 412 - Ochrana pred dotykom živých častí, alebo základná ochrana (STN 33 2000-4-41:2019)
- 412.1 - Ochrana izolovaním živých častí 412.2 - Ochrana zábranami alebo krytmi
- 412.5 - Doplnková ochrana prúdovými chráničmi

- 413. - Ochrana pred dotykom neživých častí, aleob ochrana pri poruche
- 413.1 - Ochrana samočinným odpojením napájania
- 413.2 - Ochrana použitím zariadení triedy ochrany II



±0,000 = 269,03 m.n.m.

ATELIÉR PROJEKTOVANIA STAVIEB

PROJEKTANT STAVBY: Ing. Miškutová <i>miškutova</i>		PROJEKTANT OBJEKTU: Ing. Žarnovský Peter	VYPRACOVAL: Ing. Kolcun Martin		
KAPAR, s.r.o., Budovateľská 50, Prešov 080 01, E-mail: kapar@kapar.sk					
STAVEBNÍK: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky				ČÍSLO ZAKÁZKY:	01-10-2022
MIESTO STAVBY: Košice				FORMÁT:	3x4
NÁZOV STAVBY: Košice, ÚKT, Rampová 7 - rekonštrukcia budovy U1 a výstavba garáže				STUPEŇ DOKUMENTÁCIE:	DSP/DRS
				DÁTUM:	DECEMBER 2022
				DIEL:	EU
				MIERKA:	PRÍLOHA ČÍSLO:
NÁZOV OBJEKTU: SO.01 HLAVNÝ OBJEKT				1:100	E.6
NÁZOV PRÍLOHY: Bloková schéma zapojenia R fotoatelier					