



vzory spojov -križovanie, odbočenie

LEGENDA :

- SZ - Skúšobná svorka
- SZ - Skúšobná svorka, zapustená, v krabici pre bleskozvod
- ZT2 - Zemniaca tyč 2m
- JP10 - Jimacia (zachytávacia) tyč 1m
- PV15 UNI - Podpera vedenia na plochú strechu
- SR02 - Spojovacia svorka páska 30x4 /paska 30x4
- SR03 - Spojovacia svorka páska/drôt, 2X na každý spoj
- Hlavná uzemňovacia svorkovnica
- Uzemňovací drôt AlMgSi s priemerom 8 mm
- Uzemňovací drôt izolovaný AlMgSi s priemerom 8 mm
- Uzemňovacia páska FeZn 30 x 4 mm
- Uzemňovací drôt s priemerom AlFe 10 mm (prepoj SZx - páska 30x4)



ATELIÉR PROJEKTOVANIA STAVIEB

PROJEKTANT STAVBY:	PROJEKTANT OBJEKTU:	VYPRACOVAL:	Telefón: +421 51 77 205 63	
Ing. Miškufová	Ing. Žarnovský Peter	Ing. Kolcun Martin	Email: kapar@kapar.sk	
KAPAR, s.r.o., Budovateľská 50, Prešov 080 01, E-mail: kapar@kapar.sk			Ateliér: Budovateľská 50, 080 01 Prešov 1	
STAVEBNÍK:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky		ČÍSLO ZAKÁZKY:	01-10-2022
MIESTO STAVBY:	Košice		FORMÁT:	2xA4
NÁZOV STAVBY:	Košice, ÚKT, Rampová 7 - rekonštrukcia budovy U1 a výstavba garáže		STUPEŇ DOKUMENTÁCIE:	DSP/DRS
			DÁTUM:	DECEMBER 2022
			DIEL:	ELI
			MIERKA:	PRÍLOHA ČÍSLO:
NÁZOV OBJEKTU:	SO.03 Sušiareň		1:50	E.5
NÁZOV PRÍLOHY:	Pôdorys strechy - Bleskozvod			

Tento výkres je originál. Výkresová dokumentácia je chránená podľa AUTORSKÉHO ZÁKONA č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.