

- Vypínač jednopólový (č.1)
- Prepínač sériový (č.5)
- Prepínač striedavý (č.6)
- Dvojitý prepínač striedavý (č.6+6)
- Prepínač krížový (č.7)
- Pohybový senzor
- Svetelný vývod pre svetidlo na označenie unikovej cesty
- 3f výpínač
- 3f vývod pre pripojenie zariadenia
- Zásuvka 230V jednonásobná 16A, 230V, IP20-44
- Zásuvka 230V dvojnásobná 16A, 230V, IP20-44
- Zásuvka 230V vonkajšia
- Zásuvka 400V
- Dátová zásuvka
- Hlavný rozvádzač
- Hlavná uzemňovacia svorkovnica
- CYKY-J 3x1,5mm2
- CYKY-J 3x2,5mm2
- CYKY-J 5x2,5mm2, príp. 5x4mm2 (bloková schéma HR)
- Doplnkové pospájanie neživých častí CYA 6 z/z
- S2.3 svetelný okruh
- 2 poradové číslo okruhu
- 3 poradové číslo vypínača/miestnosti v okruhu

LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.m.	Názov miestnosti	Plocha (m²)
1.01	ZÁVETRIE	11,73
1.02	ZÁDVERIE	15,43
1.03	CHODBIČKA	5,42
1.04	MIESTNOSŤ PRE POŠKODENÉHO	7,03
1.05	MIESTNOSŤ PRE PÁCHATEĽA	7,20
1.06	WC IMOBILNÝ	6,45
1.07	SERVEROVŇA	10,0
1.08	LABORATÓRIUM	61,55
1.09	KANCELÁRIA	19,21
1.10	KANCELÁRIA	58,34
1.11	FOTOATELIÉR	40,51
1.12	KANCELÁRIA	18,58
1.13	KANCELÁRIA	20,06
1.14	KANCELÁRIA	18,45
1.15	ZASADACIA MIESTNOSŤ	39,62
1.16	CHODBA	153,65
1.17	KANCELÁRIA	13,31
1.18	KANCELÁRIA	11,12
1.19	ŠATŇA	24,78
1.20	SKLAD	18,69
1.21	KANCELÁRIA	24,89
1.22	KUCHYNKA+ODDYCH. MIESTNOSŤ	24,63
1.23	SPRCHA ŽENY	4,93
1.24	WC ŽENY	4,86
1.25	WC MUŽI	11,81
1.26	SPRCHA MUŽI	5,48
1.27	EKONOMAT	3,28
1.28	PRÁČOVŇA	4,72
1.29	SKLAD NA TOXICKÝ MATERIÁL	5,67

3/PEN, AC, 400/230V, 50Hz, TN-C-S

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

412 - Ochrana pred dotykom živých častí, alebo základná ochrana (STN 33 2000-4-41:2019)

412.1 - Ochrana izolovaním živých častí 412.2 - Ochrana zábranami alebo krytmi

412.5 - Doplnková ochrana prúdovými chráničmi

413 - Ochrana pred dotykom neživých častí, alebo ochrana pri poruche

413.1 - Ochrana samočinným odpojením napájania

413.2 - Ochrana použitím zariadení triedy ochrany II


Kategória prostredia: III

RIEŠENÁ ČASŤ OBJEKTU



±0,000 = 269,03 m.n.m.

ATELIÉR PROJEKTOVANIA STAVIEB

PROJEKTANT STAVBY: Ing. Miškúťová KAPAR, s.r.o., Budovateľská 50, Prešov 080 01, E-mail: kapar@kapar.sk	PROJEKTANT OBJEKTU: Ing. Žarnovský Peter E-mail: kapar@kapar.sk	VYPRACOVAL: Ing. Kolcun Martin	Telefón: +421 51 77 205 63 Email: kapar@kapar.sk Ateliér: Budovateľská 50, 080 01 Prešov I	
STAVEBNÍK: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky			ČÍSLO ZAKÁZKY:	01-10-2022
MIESTO STAVBY: Košice			FORMÁT:	4x4
NÁZOV STAVBY: Košice, ÚKT, Rampová 7 - rekonštrukcia budovy U1 a výstavba garáže			STUPEŇ DOKUMENTÁCIE:	DSP/DRS
			DÁTUM:	DECEMBER 2022
			DIE:	ELI
NÁZOV OBJEKTU: SO.01 HLAVNÝ OBJEKT			MIERKA:	PRÍLOHA ČÍSLO:
NÁZOV PRÍLOHY: Pódorys 1.NP - Elektroinštalácia (svetelné obvody)			1:100	E.2

