

3/N/PE, AC, 400/230V, 50Hz, TN-S

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

412 - Ochrana pred dotykom živých častí, alebo základná ochrana (STN 33 2000-4-41:2019)

412.1 - Ochrana izolovaním živých častí 412.2 - Ochrana zábranami alebo krytmi

412.5 - Doplnková ochrana prúdovými chráničmi

413. - Ochrana pred dotykom neživých častí, aleob ochrana pri poruche


413.1 - Ochrana samočinným odpojením napájania

413.2 - Ochrana použitím zariadení triedy ochrany II

KAPAR, s.r.o.

±0,000 = 269,03 m.n.m.

ATELIÉR PROJEKTOVANIA STAVIEB

PROJEKTANT STAVBY:	PROJEKTANT OBJEKTU:	VYPRACOVAL:		
Ing. Miškufová	Ing. Žarnovský Peter	Ing. Kolcun Martin		
KAPAR, s.r.o., Budovateľská 50, Prešov 080 01, E-mail: kapar@kapar.sk				
STAVEBNÍK:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky		ČÍSLO ZAKÁZKY:	01-10-2022
MIESTO STAVBY:	Košice		FORMÁT:	2xA4
NÁZOV STAVBY:	Košice, ÚKT, Rampová 7 - rekonštrukcia budovy U1 a výstavba garáže		STUPEŇ DOKUMENTÁCIE:	DSP/DRS
NÁZOV OBJEKTU:	SO.03 SUŠIAREŇ		DÁTUM:	DECEMBER 2022
NÁZOV PRÍLOHY:	Bloková schéma zapojenia R sušiareň		DIEL:	ELI
			MIERKA:	PRÍLOHA ČÍSLO:
			1:100	E.4