



LEGENDA MIESTNOSTÍ		
Č.m.	Názov miestnosti	Plocha (m²)
1.01	ZÁVETRIE	11,73
1.02	ZÁDVERIE	15,43
1.03	CHODBIČKA	5,42
1.04	MIESTNOSŤ PRE POŠKODENÉHO	7,03
1.05	MIESTNOSŤ PRE PÁCHATEĽA	7,20
1.06	WC IMOBILNÝ	6,45
1.07	SERVEROVŇA	10,0
1.08	LABORATÓRIUM	61,55
1.09	KANCELÁRIA	19,21
1.10	KANCELÁRIA	58,34
1.11	FOTOATELIÉR	40,51
1.12	KANCELÁRIA	18,58
1.13	KANCELÁRIA	20,06
1.14	KANCELÁRIA	18,45
1.15	ZASADACIA MIESTNOSŤ	39,62
1.16	CHODBA	147,98
1.17	KANCELÁRIA	13,31
1.18	KANCELÁRIA	11,12
1.19	ŠATŇA	24,78
1.20	SKLAD	18,69
1.21	KANCELÁRIA	24,89
1.22	KUCHYNKA+ODDYCH. MIESTNOSŤ	24,63
1.23	SPRCHA ŽENY	4,93
1.24	WC ŽENY	4,86
1.25	WC MUŽI	11,81
1.26	SPRCHA MUŽI	5,48
1.27	EKONOMAT	3,28
1.28	PRÁČOVŇA	4,72
1.29	SKLAD NA TOXICKÝ MATERIÁL	5,67

3/PEN, AC, 400/230V, 50Hz, TN-C-S

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:
412 - Ochrana pred dotykom živých častí, alebo základná ochrana (STN 33 2000-4-41:2019
412.1 - Ochrana izolovaním živých častí 412.2 - Ochrana zábranami alebo krytmi
412.5 - Doplnková ochrana prúdovými chráničmi
413 - Ochrana pred dotykom neživých častí, alebo ochrana pri poruche
413.1 - Ochrana samočinným odpojením napájania
413.2 - Ochrana použitím zariadení triedy ochrany II
Kategória prostredia: III

RIEŠENÁ ČASŤ OBJEKTU



KAPAR, s.r.o.

±0,000 = 269,03 m.n.m.

ATELIÉR PROJEKTOVANIA STAVIEB

PROJEKTANT STAVBY: Ing. Misková	PROJEKTANT OBJEKTU: Ing. Žarnovský Peter	VYPRACOVAL: Ing. Kalcan Martin	Telefón: +421 51 77 205 63 Email: kapar@kapar.sk Ateliér: Budovateľská 50, 080 01 Prešov 1		
KAPAR, s.r.o., Budovateľská 50, Prešov 080 01, E-mail: kapar@kapar.sk	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	ČÍSLO ZÁKAZKY: 01-10-2022	FORMÁT: 4xA4	STUPENĎ DOKUMENTÁCIE: DSP/DRS	
MIESTO STAVBY: Košice	NÁZOV STAVBY: Košice, ÚKT, Rampová 7 - rekonštrukcia budovy U1 a výstavba garáže	DÁTUM: DECEMBER 2022	DIEL: EI	MIERKA: 1:100	PRÍLOHA ČÍSLO: E.1
NÁZOV OBJEKTU: SO.01 HLAVNÝ OBJEKT	NÁZOV PRÍLOHY: Pôdorys 1.NP - Elektroinštalácia (zásuvkové rozvody)				