

Seznam svítidel (Plocha 1)								
Index	Výrobce	Název výrobku	Číslo výrobku	Osazení	Světelný tok	Činitel údržby	Instalovaný příkon	Počet
1	ES-SYSTEM	SIRIUS 330.LED 840 3400lm OPAL 29W IP54 SMR-SEN DRV 117lm/W 4000K senzor	5257204SMR-S EN	1x LED	3400 lm	0.80	29 W	2


Seznam svítidel (Budova 1, Poschodí 1)								
Index	Výrobce	Název výrobku	Číslo výrobku	Osazení	Světelný tok	Činitel údržby	Instalovaný příkon	Počet
2	ES-SYSTEM	FX45 WT 1086 LED 840 3000lm WHITEPOINT 20W IP20 RAL9016 DRV DIM DALI 4000K 150lm/W	F0430-04146R 9016L1086	1x LED	3000 lm	0.80	20 W	12
3	ES-SYSTEM	FLAT2-R600X600 3600 840 OP	FLAT2-R600X6 00 3600 840 OP	1x LED	3604 lm	0.80	26 W	18
4	ES-SYSTEM	FX45 WT 1626 LED 840 4500lm WHITEPOINT 30W IP20 RAL9016 DRV DIM DALI 4000K 150lm/W	F0430-04146R 9016L1626	1x LED	4500 lm	0.80	30 W	26
5	ES-SYSTEM	PURE 1 597 LED 4000K IP65 CRI90 tvrdené sklo 106lm/W	2815060	1x LED	3600 lm	0.80	34 W	18
6	ES-SYSTEM	PURE 1 597 LED 4000K IP65 CRI90 tvrdené sklo 107lm/W	2812060	1x LED	4800 lm	0.80	45 W	12
7	ES-SYSTEM	FX45 WT 2166 LED 840 6000lm WHITEPOINT 40W IP20 RAL9016 DRV DIM DALI	F0430-04146R 9016L2166	1x LED	6000 lm	0.80	40 W	8
8	ES-SYSTEM	FLAT OP 597.LED 840 4300lm OPAL 35W IP40 RAL9016 DRV 4000K 123lm/W	3372201	1x LED	4300 lm	0.80	35 W	16
9	ES-SYSTEM	DN 140 MINI LED IP54 4000K 90st optika 101lm/W	24249200RAL9 006	1x LED	1000 lm	0.80	11 W	4
10	ES-SYSTEM	CANOS G2-175 1600 WB 4000K 133lm/W 93stupňové vyžarovanie IP44 IK06	CG2123739	1x LED	1600 lm	0.80	12 W	22
11	LEDVANCE	SPOT FIREPROOF DIM 8 W 3000 K IP65 WT	405807512743 2	1x SPOT FP FIX DIM 8 W 3000 K IP65 WT	620 lm	0.80	8 W	4
12	ES-SYSTEM	Núdzové svietidlo VERSO LED VSN A 1,2 TC 1 LGR	8322340B	LED - 1H			1,2W	6

KAPAR, s.r.o.



±0,000 = 269,03 m.n.m.

ATELIÉR PROJEKTOVANIA STAVIEB

PROJEKTANT STAVBY: Ing. Miškufová <i>miškufová</i>	PROJEKTANT OBJEKTU: Ing. Žarnovský Peter	VYPRACOVAL: Ing. Kolcun Martin	Telefón: +421 51 77 205 63 Email: kapar@kapar.sk Ateliér: Budovateľská 50, 080 01 Prešov 1	
STAVEBNÍK: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	MIESTO STAVBY: Košice	NÁZOV STAVBY: Košice, ÚKT, Rampová 7 - rekonštrukcia budovy U1 a výstavba garáže	ČÍSLO ZAKÁZKY: 01-10-2022	
NÁZOV OBJEKTU: SO.01 HLAVNÝ OBJEKT	NÁZOV PRÍLOHY: Pôdorys 1.NP - Elektroinštalácia (zoznam svietidiel)		FORMÁT: A4	
			STUPEŇ DOKUMENTÁCIE: DSP/DRS	
			DÁTUM: DECEMBER 2022	
			DIEL: ELI	
			MIERKA: 1:100	PRÍLOHA ČÍSLO: E.3