

3/N/PE, AC, 400/230V, 50Hz, TN-S

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

412 - Ochrana pred dotykom živých častí, alebo základná ochrana (STN 33 2000-4-41:2019)

412.1 - Ochrana izolovaním živých častí 412.2 - Ochrana zábranami alebo krytmi

412.5 - Doplnková ochrana prúdovými chráničmi

413. - Ochrana pred dotykom neživých častí, aleb ochrana pri poruche


413.1 - Ochrana samočinným odpojením napájania

413.2 - Ochrana použitím zariadení triedy ochrany II



±0,000 = 269,03 m.n.m.

ATELIÉR PROJEKTOVANIA STAVIEB

PROJEKTANT STAVBY:		PROJEKTANT OBJEKTU:	VYPRACOVAL:		
Ing. Miškufová <i>miškufova</i>		Ing. Žarnovský Peter	Ing. Kalcun Martin		
KAPAR, s.r.o., Budovateľská 50, Prešov 080 01, E-mail: kapar@kapar.sk					
STAVEBNÍK:	Ministerstva vnútra Slovenskej republiky			ČÍSLO ZAKÁZKY:	01-10-2022
MIESTO STAVBY:	Košice			FORMÁT:	4x44
NÁZOV STAVBY:	Košice, ÚKT, Rampová 7 - rekonštrukcia budovy U1 a výstavba garáže			STUPEŇ DOKUMENTÁCIE:	DSP/DRS
				DÁTUM:	DECEMBER 2022
				DIEL:	ELI
NÁZOV OBJEKTU:	SO.01 HLAVNÝ OBJEKT			MIERKA:	PRÍLOHA ČÍSLO:
NÁZOV PRÍLOHY:	Bloková schéma zapojenia R laboratórium			1:100	E.5