



Rozvodnica
Rozvodnica
Poloha:
Farba:
Dvere:
Zadný kryt:
Konštrukcia:
Počet radov, modulov:
Vonkajšie rozmery
Vnútorné rozmery:
Výklenok:

Veľkoobsahové rozvodnice, rad BF-U
Plechová veľkoobsahová rozvodnica. Stupeň krytia IP30. Maximálny prúd 160A. Vráťane N/PE...
POD omietkou
Biela
Plechové plné
Súčasť rozvádzačovej skrine
S DIN lištami
Počet radov 3. Počet modulov 72.
590 x 620 x 136 (Šírka x Výška x Hĺbka)
480 x 555 (Šírka x Výška)
500 x 570 x 127 (Šírka x Výška x Hĺbka)

| | | |
|---------------------------------|---|-------------|
| H.I.P. | ING. KAPITÁN | |
| ZODP. PROJEKTANT ČASTI PROJEKTU | ING. ĽUBOMÍR HORŇÁK | |
| VÝKRES VYPRACOVAL | ING. ĽUBOMÍR HORŇÁK | |
| INVESTOR STAVBY | MV SR, PRIBINOVA č.2, 812 72 BRATISLAVA | |
| | BRATISLAVSKÁ 11, VEĽKÝ BIEL | |
| MIESTO STAVBY | BRATISLAVA | |
| STUPEŇ PROJEKT. DOKUMENTÁCIE | PROJEKT PRE SP | |
| ZÁKAZKOVÉ ČÍSLO | | ARCH. ČÍSLO |

| | |
|--------------|---|
| NÁZOV STAVBY | BRATISLAVA III. ORPZ, VAJNORSKÁ 25 |
| | - REKONŠTRUKCIA OBJEKTU |

| | |
|---------------|------------------------|
| OBSAH VÝKRESU | |
| | ROZVÁDZAČ RS1.2 |

| | |
|----------|-----------|
| PROFESIA | ELEKTRO |
| DÁTUM | 11 / 2022 |
| FORMÁT | 4 A4 |
| MIERKA | - |

| |
|--|
| |
|--|

| |
|---|
| HORŇÁK HOLUBYHO č.59 902 01 PEZINOK |
|---|

| | | |
|------------|---------|--|
| EL 20 | Č. SADY | |
| Č. VÝKRESU | | |





