



1560

1535

1450

BPZ-DINR24-800  
V: 1275, H: B2BPZ-DINR24-800  
V: 1125, H: B2BPZ-DINR24-800  
V: 975, H: B2BPZ-DINR24-800  
V: 825, H: B2BPZ-DINR24-800  
V: 675, H: B2BPZ-DINR24-800  
V: 525, H: B2BPZ-DINR24-800  
V: 375, H: B2BPZ-DINR24-800  
V: 225, H: B2BPZ-DINR24-800  
V: 75, H: B2

Rozvádzač:  
Poloha:  
Stupeň krytia:  
Požiarna klasifikácia:  
Dvere:  
Vonkajšie rozmery  
Vnútorné rozmery:  
Výklenok:  
Podstavec:  
Vnútorné členenie:  
Konštrukcia:  
Konštrukcia:

xEnergy Basic (Profi Plus)  
POD omietkou (3-dielny systém)  
IP30  
Žiadna  
Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkom, jednokrídlové  
635 x 1560 x 247 (Šírka x Výška x Hĺbka)  
520 x 1450 (Šírka x Výška)  
610 x 1535 x 240 (Šírka x Výška x Hĺbka)  
Žiadny  
Jeden rám šírky 520mm.  
Uchytenie DIN líšt a montážnych plechov na bočnice BPZ-MSW.  
Max. počet radov DIN líšt (bez montáže elektromerových vaní) 9 (modulov 216).

H.I.P.	ING. KAPITÁN	
ZODP. PROJEKTANT ČASTI PROJEKTU	ING. ĽUBOMÍR HORŇÁK	
VÝKRES VYPRACOVAL	ING. ĽUBOMÍR HORŇÁK	
INVESTOR STAVBY	MV SR, PRIBINOVA č.2, 812 72 BRATISLAVA	
	BRATISLAVSKÁ 11, VEĽKÝ BIEL	
MIESTO STAVBY	BRATISLAVA	
STUPEŇ PROJEKT. DOKUMENTÁCIE	PROJEKT PRE SP	
ZÁKAZKOVÉ ČÍSLO		ARCH. ČÍSLO

NÁZOV STAVBY

**BRATISLAVA III. ORPZ, VAJNORSKÁ 25****- REKONŠTRUKCIA OBJEKTU**

OBSAH VÝKRESU

**ROZVÁDZAČ RS4.1**

PROFESIA	ELEKTRO
DÁTUM	11 / 2022
FORMÁT	6 A4
MIERKA	-

HORŇÁK  
HOLUBYHO č.59  
902 01 PEZINOK

EL	28	Č. SADY	
Č. VÝKRESU			

