



BPZ-DINR24-400
V: 1275, H: B2

BPZ-DINR24-400
V: 1125, H: B2

BPZ-DINR24-400
V: 975, H: B2

BPZ-DINR24-400
V: 825, H: B2

BPZ-DINR24-400
V: 675, H: B2

BPZ-DINR24-400
V: 525, H: B2

BPZ-DINR24-400
V: 375, H: B2

BPZ-DINR24-400
V: 225, H: B2

BPZ-DINR24-400
V: 75, H: B2

Rozvádzač:
Poloha:
Stupeň krytia:
Požiarová klasifikácia:
Dvere:
Vonkajšie rozmery
Vnútorné rozmery:
Výklenok:
Podstavec:
Vnútorné členenie:
Konštrukcia:
Konštrukcia:

xEnergy Basic (Profi Plus)
POD omietkou (3-dielny systém)
IP30
Žiadna
Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkom, jednokrídlové
635 x 1560 x 247 (Šírka x Výška x Hĺbka)
520 x 1450 (Šírka x Výška)
610 x 1535 x 240 (Šírka x Výška x Hĺbka)
Žiadny
Jeden rám šírky 520mm.
Uchytenie DIN líšt a montážnych plechov na bočnice BPZ-MSW.
Max. počet radov DIN líšt (bez montáže elektromerových vaní) 9 (modulov 216).

| | | |
|---------------------------------|---|-------------|
| | ING. KAPITÁN | |
| ZODP. PROJEKTANT ČASTI PROJEKTU | ING. ĽUBOMÍR HORŇÁK | |
| VÝKRES VYPRACOVAL | ING. ĽUBOMÍR HORŇÁK | |
| INVESTOR, STAVBY | MV SR, PRIBINOVA č.2, 812 72 BRATISLAVA | |
| | BRATISLAVSKÁ 11, VEĽKÝ BIEL | |
| MIESTO STAVBY | BRATISLAVA | |
| STUPEŇ PROJEKT. DOKUMENTÁCIE | PROJEKT PRE SP | |
| ZÁKAZKOVÉ ČÍSLO | | ARCH. ČÍSLO |

| | |
|--------------|---|
| NÁZOV STAVBY | BRATISLAVA III. ORPZ, VAJNORSKÁ 25 |
| | - REKONŠTRUKCIA OBJEKTU |

| | |
|---------------|-----------------|
| OBSAH VÝKRESU | ROZVÁDZAČ RS5.1 |
|---------------|-----------------|

| | |
|----------|-----------|
| PROFESIA | ELEKTRO |
| DÁTUM | 11 / 2022 |
| FORMÁT | 6 A4 |
| MIERKA | - |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| |
|---|
| HORŇÁK HOLUBYHO č.59 902 01 PEZINOK |
|---|

| | |
|------------|---------|
| EL 30 | Č. SADY |
| Č. VÝKRESU | |









