



Rozvádzač:  
 Poloha:  
 Stupeň krytia:  
 Požiarna klasifikácia:  
 Dvere:  
 Vonkajšie rozmery  
 Vnútorné rozmery:  
 Výklenok:  
 Podstavec:  
 Vnútorné členenie:  
 Konštrukcia:  
 Konštrukcia:

xEnergy Basic (Profi Plus)  
 NA omietke  
 IP30  
 Žiadna  
 Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkom, jednokrídlové  
 600 x 760 x 262,5 (Šírka x Výška x Hĺbka)  
 520 x 650 (Šírka x Výška)  
 -  
 Žiadny  
 Jeden rám šírky 520mm.  
 Uchytenie DIN lišt a montážnych plechov na montážny rám vzadu  
 Max. počet radov DIN lišt (bez montáže elektromerových vaní) 4 (modulov 96).

BPZ-DINR24-600, BPZ-TF/2  
 V: 225, Hl: S0

BPZ-DINR24-600, BPZ-TF/2  
 V: 75, Hl: S0

H.I.P.	ING. KAPITÁN	
ZODP. PROJEKTANT ČASTI PROJEKTU	ING. ĽUBOMÍR HORŇÁK	
VÝKRES VYPRACOVAL	ING. ĽUBOMÍR HORŇÁK	
INVESTOR STAVBY	MV SR, PRIBINOVA č.2, 812 72 BRATISLAVA	
	BRATISLAVSKÁ 11, VEĽKÝ BIEL	
MIESTO STAVBY	BRATISLAVA	
STUPEŇ PROJEKT. DOKUMENTÁCIE	PROJEKT PRE SP	
ZÁKAZKOVÉ ČÍSLO		ARCH. ČÍSLO

NÁZOV STAVBY	<b>BRATISLAVA III. ORPZ, VAJNORSKÁ 25</b>
	<b>- REKONŠTRUKCIA OBJEKTU</b>

OBSAH VÝKRESU	
	<b>ROZVÁDZAČ RZ</b>

PROFESIA	<b>ELEKTRO</b>
DÁTUM	<b>11 / 2022</b>
FORMÁT	<b>2 A4</b>
MIERKA	<b>-</b>

--

<b>HORŇÁK</b>
<b>HOLUBYHO č.59</b>
<b>902 01 PEZINOK</b>

<b>EL 14</b>	Č. SADY
Č. VÝKRESU	

