



Rozvádzač: xEnergy Basic (Profi Plus)
 Poloha: NA omietke
 Stupeň krytia: IP30
 Požiarna klasifikácia: Žiadna
 Dvere: Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkom, jednokrídlové
 Vonkajšie rozmery: 600 x 460 x 262,5 (Šírka x Výška x Hĺbka)
 Vnútoré rozmery: 520 x 350 (Šírka x Výška)
 Výklenok: -
 Podstavec: Žiadny
 Vnútoré členenie: Jeden rám šírky 520mm.
 Konštrukcia: Uchytenie DIN líšt a montážnych plechov na montážny rám vzadu (s možnosťou montáže krycích dosiek).
 Konštrukcia: Max. počet radov DIN líšt (bez montáže elektromerových vaní) 2 (modulov 48).

| | | |
|---------------------------------|---|-------------|
| H.I.P. | ING. KAPITÁN | |
| ZODP. PROJEKTANT ČASTI PROJEKTU | ING. ĽUBOMÍR HORŇÁK | |
| VÝKRES VYPRACOVAL | ING. ĽUBOMÍR HORŇÁK | |
| INVESTOR STAVBY | MV SR, PRIBINOVA č.2, 812 72 BRATISLAVA | |
| | BRATISLAVSKÁ 11, VEĽKÝ BIEL | |
| MIESTO STAVBY | BRATISLAVA | |
| STUPEŇ PROJEKT. DOKUMENTÁCIE | PROJEKT PRE SP | |
| ZÁKAZKOVÉ ČÍSLO | | ARCH. ČÍSLO |

NÁZOV STAVBY

BRATISLAVA III. ORPZ, VAJNORSKÁ 25

- REKONŠTRUKCIA OBJEKTU

OBSAH VÝKRESU

ROZVÁDZAČ RM0.3, RM0.4

| | |
|----------|-----------|
| PROFESIA | ELEKTRO |
| DÁTUM | 11 / 2022 |
| FORMÁT | 5 A4 |
| MIERKA | - |

HORŇÁK
HOLUBYHO č.59
902 01 PEZINOK

| | | |
|------------|----|---------|
| EL | 17 | Č. SADY |
| Č. VÝKRESU | | |

