



•
•
Všetci záujemci

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE-VO2-2023/004759-011

Vybavuje

Ing. Roman Novosad

Bratislava

24.11.2023

Vec: Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 6

Na základe doručených žiadostí záujemcov o vysvetlenie súťažných podkladov na predmet zákazky „Bratislava III OR PZ Vajnorská 25, rekonštrukcia objektu“, uverejnené vo vestníku ÚVO č. 197/2023 dňa 10.10.2023 pod číslom 33321 – MSP a EÚ 2023/S 194- 606060 zo dňa 9.10.2023, Vám predkladáme nasledujúce vysvetlenie:

Otázka č. 1

Prosíme VO o poskytnutie bližšej špecifikácie kartových snímačov, ktoré sú predmetom realizácie stavby: Bratislava III. ORPZ, Vajnorská 25, z dôvodu správnej cenovej ponuky.

Odpoveď k otázke č.1

Verejný obstarávateľ zasiela špecifikáciu pre kartové snímače a príslušenstvo Aktion z dôvodu že ide o rozšírenie už zabudovaného systému:

1. Čítačky ku dverám:

- ER-310, Kryt EH-300/B (MASTER – k čítačke zriadiť Ethernet 10/100Mbit MV SR + statická IP adresa),
- AXR-110/210 (SLAVE)

2. Záložný zdroj ku dverám: (slúži k tomu, aby v prípade výpadku 230V boli zámok a čítačky funkčné)

- AWZG2-12V3A-C + akumulátor 12/17Ah (MASTER – k čítačke zriadiť Ethernet 10/100Mbit MV SR + statická IP adresa)

Špecifikácia ďalšieho príslušenstva a schéma (inštalácie) zapojenia pre jeden vstup s dvermi je uvedená v prílohe „Špecifikácia AKTION doc.“

Výkaz výmer sa meniť nebude, uchádzač nacení všetko príslušenstvo do položky kartových snímačov.

Otázka č. 2

Po dôkladnom preštudovaní dokumentácie a výkazu výmer sme zistili nasledovné nezrovnalosti :

Vo výkaze výmer SO 01.1 d-VZT chýbajú nasledovné položky :

- Žalúzia PZAL-630x500-UR 3ks
- Mriežka IGC 500 1ks
- Žalúzia PZAL-1800x250-UR 2ks
- Žalúzia PZAL-1500x250-UR 1ks
- Žalúzia PZAL-1250x500-UR 2ks
- Žalúzia PZAL-1000x500-UR 3ks
- Žalúzia PZAL-1120x630-UR 1ks
- Žalúzia PZAL-1000x1000-UR 2ks

Položky nie sú obsiahnuté vo VV pre profesiu VZT, avšak sú súčasťou tabuľky výpisov stavebných prvkov z PD.

Žiadame doplniť do VV VZT

Odpoveď k otázke č.2

Predmetné položky sa nachádzajú v položkách 90 až 100 v časti 769 montáž VZT zariadení – SO 01.1. d-Nové konštrukcie – zelená časť prác

Otázka č. 3

Vo výkaze výmer v objekte SO 01.2 Budova OR PZ, Bratislava III. - NEZELENÁ ČASŤ PRÁC v časti N -NOVÉ KONŠTRUKCIE sú 766 Konštrukcie stolárske kde je položka č. 97 Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI 45D1+C, šxv 1500x2000 mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát, (alebo ekvivalent) pričom označenie dverí EI 45D1+C je označenie pre oceľové dvere a nie pre drevené tak ako je špecifikované v položke. Žiadame verejného obstarávateľa o určenie materiálového zloženia predmetných dverí do VV aj do PD

Odpoveď k otázke č.3

Verejný obstarávateľ v upravuje text pre položku č. 97 nasledovne:

97	611650001170.S	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI 45D1+C, šxv 1500x2000 mm, z oceľových alebo hliníkových profilov a jadrom z izolačných materiálov, plášť dveí z plechu o sile mon. 0,8 mm s povrchovou úpravou vo farbe RAL, SK certifikát, (alebo ekvivalent)	ks	1,000
----	----------------	--	----	-------

uchádzači v súlade so súťažnými podkladmi čl. 2.9. upravia položku 97 vo výkaze výmer Bratislava III. OR PZ, rekonštrukcia objektu_ AKTUALNY II; SO 01.2 Budova OR PZ, Bratislava III. - NEZELENÁ ČASŤ PRÁC, N-NOVÉ KONŠTRUKCIE

Materiálové zloženie – konštrukcia pre protipožiarne dvere EI 45D1+C je tvorená z oceľových alebo hliníkových profilov a jadrom z izolačných materiálov. Plášť dverí je tvorený plechom o sile min. 0,8 mm s povrchovou úpravou vo farbe RAL. Zároveň prikladáme nové znenie časti výpisu dverí a presklených stien str.10. pol.16.

S pozdravom

Mgr. Ľubomír Kubička
riaditeľ odboru
verejného obstarávania SE MV SR