

Elektronicky
Všetkým známym záujemcom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Banská Bystrica
		Martin Daniš 048/4325645	20.01.2021

Vec

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky.

Identifikácia verejného obstarávania.

Verejný obstarávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Predmet zákazky: Rekonštrukcia cesty a mostov II/529 Brezno – Č. Balog a III/2724 Kokava n/Rimavicou - Utekáč
Vyhlásené: v Úradnom vestníku EÚ č. S 247 dňa 18.12.2020 pod značkou oznámenia 2020/S 247-609581

Na základe žiadostí o vysvetlenie k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu, doručených verejnému obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE postupne dňa 15.01.2021 a 18.01.2021 poskytuje verejný obstarávateľ všetkým známym záujemcom nasledovné vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky.

Otázka č. 1.

Vo výkaze výmer pre stavbu „Rekonštrukcia cesty a mostov na ceste II/529 a III/2724- I.etapa a Rekonštrukcia cesty a mostov na ceste II/529 a III/2724- II.etapa“ sa vo všeobecných položkách nachádza položka : „Prieskumné práce - archeologická činnosť archeologický prieskum“.

Projekt predpokladá, že chránené objekty, chránené prírodné útvary a kultúrne pamiatky sa v priestore stavby nenachádzajú, resp. projekt rieši len povrchové úpravy komunikácií, preto nie je predpoklad archeologického nález. Aj napriek tomu projekt uvažuje v rozpočtovej časti s finančnými prostriedkami na archeologický výskum a dozor.

V podkladoch sme nenašli stanovisko KPÚ, a bez ich vyjadrenia by sa žiadny archeologický prieskum robiť nemal, nakoľko sa tým porušuje pamiatkový zákon.

Otázka č.1:

Mohol by verejný obstarávateľ zaujať k danej veci stanovisko? (buď poskytnúť stanovisko KPÚ alebo odstrániť položky „Prieskumné práce - archeologická činnosť archeologický prieskum“ z výkazu výmer)".

Odpoveď č. 1.

Verejný obstarávateľ stanoviskom príslušného pamiatkového úradu nedisponuje, keďže nie je predpoklad, že sa v priestore stavby chránené objekty, chránené prírodné útvary a kultúrne pamiatky nachádzajú. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ žiada uchádzačov, aby položku „Prieskumné práce - archeologická činnosť archeologický prieskum“ vo svojich ponukách neoceňovali. Odstránenie položky „Prieskumné práce - archeologická činnosť archeologický prieskum“ resp. jej ocenenie hodnotou 0 nebude verejný obstarávateľ považovať za nesplnenie jeho požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch.

V prípade, ak uchádzač predmetnú položku ocení inou hodnotou ako 0, nebude ju brať verejný obstarávateľ do úvahy.

Otázka č. 2.

Vo výkaze výmer pre stavbu „Rekonštrukcia cesty a mostov na ceste II/529 a III/2724- I.etapa a II.etapa“ SO 208, 209, 211, 212, 213, 214, 301, 203, 207 sa nachádza položka

„6226613.x Náter betónu mosta OS-C m²“

Nie je jasné, o aký náter sa jedná.

Otázka:

Mohol by VO bližšie špecifikovať, o aký druh náteru sa jedná?"

Odpoveď č. 2.

Jedná sa o ochranný náter betónu ríms. Ochranný náter má byť hydrofobny, má zvyšovať odolnosť proti rozmrazovacím soliam, má vykazovať dobrú odolnosť voči pôsobeniu UV žiarenia, teplotným a poveternostným zmenám.

S úctou,

Martin Daniš
za verejného obstarávateľa