McCarter a.s.
Bajkalská 25
821 01 Bratislava
IČO: 35 846 011
IČ DPH: SK 2020263113
durec@mccarter.sk

Názov zákazky:	Modernizácia chladiaceho systému
Prijímateľ:	McCarter a.s.
Predmet:	Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie

Otázky od záujemcu, doručené prostredníctvom elektronického obstarávacieho systému JOSEPHINE dňa 13.10.2023 o 10:50:20

Otázka:

Vo Vašom zadaní máme nejasnosti a preto Vás žiadame o vysvetlenie nasledujúcich bodov:

1. technologické zariadenia chladenia je na priame alebo nepriame chladenie?

2. požadujete ekologické chladivo aké konkrétne?

3. združená chladiaca jednotka
- požadujete kompresory skrutkové alebo piestové?
- aký je chladiaci výkon jednotky?
- akú požadujete vyparovaciu teplotu?
- aká je kondenzačná teplota?
- súčasťou blokovej jednotky bude aj elektrorozvádzač silového pripojenia?
- súčasťou blokovej jednotky bude aj meranie a regulácia, akú reguláciu požadujete?

4. výparníky
- výparníky požadujete aj s odmrazovaním? Ak áno aký druh odmrazovania teplé pary alebo elektrický ohrev?

5. kondenzátor bude suchý alebo adiabatický?

6. montážny materiál – cu potrubie, žlaby, izolácie potrubia, guľové ventily, držiaky potrubia, pružné hadice a pod., monitoring chladiacich priestorov a úniku chladiva. Pre presné nacenenie tejto položky je potrebné uviesť metre potrubí, počty kolien a tvaroviek, počtet guľových ventilov a aký monitoring chladiacich priestorov sa jedná.

7. Demontáž jestvujúcej technológie
-prosíme špecifikovať množstvá, kusy a metre pre demontáž existujúcej technológie.

V zadaní sme nenašli technickú správu, ktorá je dôležitým podkladom pre spracovanie cenovej ponuky. Túto žiadame odložiť.

Vzhľadom na veľa nejasností pre spracovanie cenovej ponuky, preto žiadame doložiť nami uvedené požiadavky a odložiť termín predloženia cenovej ponuky minimálne o 7 dní.

Odpoveď:

Súťaž o dodávku chladiaceho zariadenia predstavuje komplexné riešenie. Jestvuje niekoľko možných technológií s ktorými je možné dosiahnuť požadované parametre. Nie je možné vnucovať uchádzačom konkrétnu technológiu a technologické riešenie. Bolo by to diskriminačné.

Vzhľadom na to, že proces predkladania žiadostí, schvaľovací proces, podpis zmluvy, realizácia je niekoľkoročná záležitosť, nie je možné predikovať legislatívne požiadavky dopredu.

Technické riešenie, ktoré uchádzač zvolí je jedinečné a z neho vyplýva riešenie kompresorovej jednotky, rozvodného systému, výparníkov. Výkonové parametre sú definované v priložených materiáloch na požadovanú teplotu, objem chladeného priestoru, výkresová dokumentácia obsahuje rozmery, vzdialenosti.

Záujemca môže požiadať o obhliadku na mieste.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že obstarávateľ nevidí dôvod na posunutie termínu predloženia cenovej ponuky. Na jej prípravu stanovil obstarávateľ dostatočný čas.