

NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA:

- 1. 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S
- 2. 1/N/PE AC 230V 50Hz, TN-S


OCHRANA PRED ZÁSAAHOM ELEKTR. PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41:2007

- 1. ZÁKLADNÁ OCHRANA (OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM), čl. 411.2
  - ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASŤÍ
  - ZÁBRANY ALEBO KRYTY
- 2. OCHRANA PRI PORUCHE (OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM), čl. 411.3
  - OCHRANNÉ UZEMNENIE A OCHRANNÉ POSPÁJANIE, čl. 411.3.1
  - SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE, čl. 411.3.2
- 3. DOPLNKOVÁ OCHRANA, čl. 415
  - DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM, čl. 415.1


ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE:

ROZVÁDZAČ PLASTOVÝ, OZNAČENÝ RS11

- TYP ROZVÁDZAČA PRAGMA, 18 MODULOV, 30118
- DVERE PLNÉ
- KRYTIE ROZVÁDZAČA IP 40
- MENOVITÉ PRACOVNÉ NAPATIE: 400 V
- MENOVITÝ PRÚD: 32 A
- MATERIÁL SKRINE: TECHNOPLASTIC
- FARBA TITÁNOVÁ BIELA
- OSADENIE ROZVÁDZAČA - PОВRCHOVÁ MONTÁŽ
- ROZMERY: 426x300x125 mm



AUTORIZÁCIA
-------------

AUTOR NÁVRHU:	ING. MILOŠ SINGOVSKÝ, PhD., a.s.i.	<div><div><div><div><div><div></div><div>EMPROSTAV s.r.o.</div></div></div><div><div><div>SVIDNÍČKA 6, 040 11 KOŠICE</div><div>tel.: + 421 (0)911 942 520</div><div>e-mail: emprostav@emprostav.sk</div><div>milos.singovskii@gmail.com</div><div>www.emprostav.sk</div></div></div></div></div></div>		
ZODP. PROJEKTANT:	ING. MILOŠ SINGOVSKÝ, PhD., a.s.i.			
PROJEKT. STAVBY:	ING. MILOŠ SINGOVSKÝ, PhD., a.s.i.			
VYPRACOVAL:	ING. MILOŠ SINGOVSKÝ, PhD., a.s.i.			
KONTROLOVAL:	ING. MILOŠ SINGOVSKÝ, PhD., a.s.i.			
STAVEBNÍK:	MESTO KOŠICE, TRIEDA SNP 48/A, KOŠICE	FORMÁT A3		
MIESTO STAVBY:	KRAJ: KOŠICKÝ OKRES: KOŠICE IV Č. PARCELY: 3346/146			
NÁZOV STAVBY:	ZLEPŠENIE TECHNICKÉHO VYBAVENIA ODBORNÝCH ÚČEBNÍ RÔZNEHO DRUHU ZŠ BRUSELSKÁ 18, KOŠICE	DÁTUM	NOVEMBER / 2018	
		Č. ZÁKAZKY	11/2018/PROJ	
		ARCH. ČÍSLO	P 0022018	
STAVEBNÝ OBJEKT:	ÚČEBŇA CUDZÍCH JAZYKOV			
ČASŤ:	ELEKTROINŠTALÁCIA	MIERKA:		
OBSAH VÝKRESU:	ROZVÁDZAČ RS11, POLOHOPIS	ČÍSLO VÝKRESU:		EL1.04