

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA:

- 1. 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S
- 2. 1/N/PE AC 230V 50Hz, TN-S


OCHRANA PRED ZÁSAAHOM ELEKTR. PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41:2007


- 1. ZÁKLADNÁ OCHRANA (OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM), čl. 411.2
 - ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASŤÍ
 - ZÁBRANY ALEBO KRYTY
- 2. OCHRANA PRI PORUCHE (OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM), čl. 411.3
 - OCHRANNÉ UZEMNENIE A OCHRANNÉ POSPÁJANIE, čl. 411.3.1
 - SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE, čl. 411.3.2
- 3. DOPLNKOVÁ OCHRANA, čl. 415
 - DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM, čl. 415.1

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE:

ROZVÁDZAČ PLASTOVÝ, OZNAČENÝ RS41

- TYP ROZVÁDZAČA PRAGMA, 36 MODULOV, 30218
- DVERE PLNÉ
- KRYTIE ROZVÁDZAČA IP 40
- MENOVITÉ PRÁCOVNÉ NAPÄTIE: 400 V
- MENOVITÝ PRÚD: 32 A
- MATERIÁL SKRINE: TECHNOPLASTIC
- FARBA TITÁNOVÁ BIELA
- OSADENIE ROZVÁDZAČA - PОВRCHOVÁ MONTÁŽ
- ROZMERY: 426x450x125 mm



AUTOR NÁVRHU:				ING. MILOŠ SINGOVSKÝ, PhD., a.s.i.	
ZODP. PROJEKTANT:				ING. MILOŠ SINGOVSKÝ, PhD., a.s.i.	
PROJEKT. STAVBY:				ING. MILOŠ SINGOVSKÝ, PhD., a.s.i.	
VYPRACOVAL:				ING. MILOŠ SINGOVSKÝ, PhD., a.s.i.	
KONTROLOVAL:				ING. MILOŠ SINGOVSKÝ, PhD., a.s.i.	
STAVEBNÍK:				MESTO KOŠICE, TRIEDA SNP 48/A, KOŠICE	
MIESTO STAVBY:		KRAJ: KOŠICKÝ	OKRES: KOŠICE IV	OBEČ: KOŠICE - NAD JAZEROM	
		KAT. ÚZEMIE: JAZERO		Č. PARCELY: 3073, 3076	
NÁZOV STAVBY:		ZLEPŠENIE TECHNICKÉHO VYBAVENIA ODBORNÝCH ÚČEBNÍ RÔZNEHO DRUHU ZŠ DRUŽICOVÁ 4, KOŠICE			
		ARCH. ČÍSLO P 0022018			
STAVEBNÝ OBJEKT:					
ČASŤ:		ELEKTORINŠTALÁCIA			
OBSAH VÝKRESU:		ROZVÁDZAČ RS11, POLOHOPIS			
<div><div><div><div><div><div></div><div>EMPROSTAV s.r.o.</div></div></div><div>SVIDNÍČKA 6, 040 11 KOŠICE</div><div>tel.: + 421 (0)911 942 520</div><div>e-mail: emprostav@emprostav.sk</div><div>milos.singovszki@gmail.com</div><div>www.emprostav.sk</div></div></div></div>					
		FORMÁT		A3	
		STUPEŇ			
DÁTUM		NOVEMBER / 2018			
Č. ZÁKAZKY		11/2018/PROJ			
ČÍSLO VÝKRESU:		EL1.04			