

LEGENDA:

①	POPISNÝ ŠTÍTOK ZVODU
○ SR03	TYPIZOVANÉ SVORKY
— — — —	PÁSIK FeZn 30/4 mm
———	VODIČ AlMgSi ø 8 mm
◎	SKÚŠOBNÁ SVORKA SZ

UPOZORNENIE

V PRIPADE REALIZACIE STAVBY PODLA TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE JE POTREBNE DODRZAT VSETKY JEJ CASTI
PRIPADNE CHYBY V TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTACII JE POTREBNE PROJEKTANTOVI BEZODKLADNE OZNAMIT
VSETKY NEJASNOSTI ALEBO ROZDIELY VO VYKLADE OBSAHU PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE JE POTREBNE OBJASNIT PRED ZACATIM
PRAC A ZAZNAMENAT TUTO SKUTOCNOST DO STAVEBNEHO DENNIKA
PRED REALIZÁCIOU JE POTREBNÉ SKOORDINOVAŤ JEDNOTLIVÉ PROFESIE/ZARIADENIA DO NEKOLÍZNEJ POLOHY.

Pri montáži dodržiavať všetky platné STN, zákony a predpisy na úseku BOZP.
Pri montáži zariadení dodržiavať požiadavky výrobcov.
Pri akýchkolvek nejasnostiach, resp. pri zmenách oproti PD odporúčame pred samotnou inštaláciou konzultácie s projektantom a s dodávatelmi jednotiivých zariadení.

PÁRE ČÍSLO:

VYPRACOVAL	NAVRHOL	HIP
Ing. V. DUFALA	Ing. V. DUFALA	Ing. Gabriel BOŽENÍK MSc.

Ing. Vladislav Dufala
autorizovaný projektant
Matuškova 6, 040 11, Košice
+421 905 696 770
dufalav@gmail.com

INVESTOR EuroGeo - CADaster s.r.o., Czambelova 2, Košice 040 01

STAVBA **Vinárstvo TOKAJ DEMIAN**
OBJEKT **Objekt na spracovanie a odbyt hrozna a vína**
MIESTO k.ú. Slovenské Nové Mesto, C KN parc.č. 941/3, 958/1, 958/2, 960/2
Elektroinštalácia

OBSAH **Uzemnenie**

POČET A4	2
DÁTUM	01/2023
STUPEŇ	Projekt pre SP
MIERKA	1:50
ARCH.Č.	**02**