



LEGENDA:

- ① POPISNÝ ŠTÍTOK ZVODU
- SS,SK TYPIZOVANÉ SVORKY
- PÁSIK FeZn 30/4 mm
- VODIČ AlMgSi Ø 8 mm
- ⊙ SKÚŠOBNÁ SVORKA SZ

STRECHA: PLOCHÁ
TRIEDA OCHRANY: III

UPOZORNENIE

V PRÍPADE REALIZÁCIE STAVBY PODLA TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE POTREBNÉ DODRŽAŤ VŠETKY JEJ ČASŤI. PRÍPADNÉ CHYBY V TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII JE POTREBNÉ PROJEKTANTOVI BEZODKLADNE OZNAMIŤ. VŠETKY NEJASNOSTI ALEBO ROZDIELY VO VÝKLADE OBSAHU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE POTREBNÉ OBJASNIŤ PRED ZACATÍM PRÁČ A ZAZNAMENAŤ TÚTO SKUTOČNOSŤ DO STAVEBNEHO DENNIKA. PRED REALIZÁCIOU JE POTREBNÉ SKOORDINOVAŤ JEDNOTLIVÉ PROFESIE/ZARIADENIA DO NEKOLÍZNEJ POLOHY.

Pri montáži dodržiavať všetky platné STN, zákony a predpisy na úseku BOZP. Pri montáži zariadení dodržiavať požiadavky výrobcov.

Pri akýchkoľvek nejasnostiach, resp. pri zmenách oproti PD odporúčame pred samotnou inštaláciou konzultácie s projektantom a s dodávateľmi jednotlivých zariadení.

VYPRACOVAL	NAVRHOL	HIP	Ing. Vladislav Dufala <i>autORIZOVANÝ projektant</i>	
Ing. V. DUFALA	Ing. V. DUFALA	Ing. Gabriel BOŽENÍK MSc.		
INVESTOR EuroGeo – CADaster s.r.o., Czambelova 2, Košice 040 01			Matušková 6, 040 11, Košice +421 905 696 770 dufalav@gmail.com	
STAVBA	Vinárstvo TOKAJ DEMIAN Objekt na spracovanie a odbyt hrozna a vína k.ú. Slovenské Nové Mesto, C KN parc.č. 941/3, 958/1, 958/2, 960/2 Elektroinštalácia		POČET A4	2
OBJEKT			DÁTUM	01/2023
MIESTO			STUPEŇ	Projekt pre SP
OBSAH	Bleskozvod		MIERKA	1:50
			ARCH.Č.	04

PÁRE ČÍSLO: