Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky - predpokladanej hodnoty zákazky

Názov Zakázky: Automatické chladenie a ventilácia skladu zemiakov pre kapacitu 500 ton zemiakov v bedniach

Opis predmetu zakázky obsahuje požiadavky na technickú špecifikáciu a parametre

Vymedzenie častí	Opis technická/ Technická špecifikácia požadované technické parametre	číselný údaj/Hodnota/ charakteristika parametra - požadovaná hodnota	Parametre navrhovanej technológie - vyplniť konkrétne parametre	
Výrobca a typové označenie:	Tolsma, QCC-40			
Automatické chladenie a ventilácia skladu zemiakov pre kapacitu 500 ton zemiakov v bedniach	Skladovacia teplota 5C		áno /nie	áno
	Automatická ventilácia a chladenie skladu zemiakov na požadovanú teplotu		áno /nie	áno
	Požadovaná chladiaca kapacita	min. 40 kW	hodnota	45 kW
	Požadovaná delta	T<7K	hodnota	T<7K
	COP/EER	max. 3,7	hodnota	3,7
	Ventilačná kapacita	min. 62500 m3 vzduchu/hod.	hodnota	65000 m3 vzduchu/hod.
	Počet ventilátorov	max. 2 ks	hodnota	2 ks
	Režim chladenie len vonkajším chladným vzduchom v prípade vhodných podmienok s kapacitou prúdenia vzduchu min. 62500 m3/hod.		áno /nie	áno
	Režim zmiešavania vnútorného a vonkajšieho vzduchu (pri vonkajšej teplote pod bodom mrazu) s kapacitou prúdenia vzduchu min. 62500 m3/hod.		áno /nie	áno
	Režim ventilácie len s vonkajším vzduchom s kapacitou prúdenia vzduchu min. 62500 m3/hod.		áno /nie	áno
	Režim mechanického chladenia s kapacitou prúdenia vzduchu min. 62500 m3/hod.		áno /nie	áno
	Dodávka 1 vstupnej / mixovacej klapky		áno /nie	áno
	Dodávka 2 výstupných izolovaných klapiek s min. rozmermi min. 2000x min.1200 mm s automatickým ovládaním otvárania/zatvárania cez motor a hrebeňový systém		áno /nie	áno
	Minimálne rozmery 2 výstupných izolovaných klapiek	min. 2000 x min.1200	hodnota	2300x1200
	Produktové senzory s d=60 cm	min. 5 ks	hodnota	5 ks
	Senzorový kábel pre pripojenie produktových senzorov do systému	min. 500 m	hodnota	600 m
	Senzor komorovej teploty	min. 1 ks	hodnota	1 ks
	Protimrazový senzor	min. 1 ks	hodnota	1 ks
	Senzor vnútornej RH	min. 1 ks	hodnota	1 ks
	Senzor vonkajšej teploty a RH v meteoskrinke		áno /nie	áno
	Rozvodná skriňa s alarmom		áno /nie	áno
	Stabilizátor digitálneho signálu		áno /nie	áno
	Automatické riadenie skladu s predvolenými programami (sušenie a hojenie hľúz, nahrievanie, kontrola vlhkosti produktu, kontrola CO2, aplikácia inhibítorov klíčenia, postupné schladzovanie podľa predvolenej krivky, chladenie produktu)		áno /nie	áno
	Dotykový farebný ovládací panel pre riadenie skladu		áno /nie	áno
	Možnosť vzdialeného prístupu pre kontrolu a nastavenie systému		áno /nie	áno
	Systém výfukových potrubí nad úrovňou skladovaných zemiakov	min. 6 m	hodnota	7 m
	Servisný zásah do 1 hod. od nahlásenia problému		áno /nie	áno
	Predĺžená záruka 5 rokov od dodania systému		áno /nie	áno

Táto ponuka zodpovedá cenám obvyklým v mieste a čase jej predkladania.

Automatické chladenie a ventilácia skladu zemiakov pre kapacitu 500 ton zemiakov v bedniach		
Cena celkom v EUR bez DPH	87900	
DPH	17580	**nie som platca DPH** (vložte do označenej bunky písmeno "X")
Cena celkom v EUR	105480	

Identifikačné údaje:
Obchodné meno: LT-TECH Tvrdík s.r.o.
Sídlo: Parková 585 /19, Šahy 936 01
IČO: 52046222
DIČ / IČ DPH: SK2120871951
Vypracoval: Ing. Ľubomír Tvrdík

09. 10. 2023

LT-TECH Tvrdík s.r.o.
Parková 585/19, 936 01 Šahy
IČO: 52046222 DIČ: 2120871951
IČ DPH: SK2120871951
tel.: +421 903 522 331
tvrdik.lttech@gmail.com

pozn. 1: Vyplňte žltou farbou vyznačené miesta