Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky - predpokladanej hodnoty zákazky

Názov Zakázky: Automatické chladenie a ventilácia skladu zemiakov pre kapacitu 500 ton zemiakov v bedniach

Opis predmetu zakázky obsahuje požiadavky na technickú špecifikáciu a parametre

Vymedzenie častí	Opis technická/ Technická špecifikácia požadované technické parametre	číselný údaj/Hodnota/ charakteristika parametra - požadovaná hodnota	Parametre navrhovanej technológie - vyplniť konkrétne parametre	
Výrobca a typové označenie:	Omnivent Omnifrigo 40			
Automatické chladenie a ventilácia skladu zemiakov pre kapacitu 500 ton zemiakov v bedniach	Skladovacia teplota 5℃		áno /nie	áno
	Automatická ventilácia a chladenie skladu zemiakov na požadovanú teplotu		áno /nie	áno
	Požadovaná chladiaca kapacita	min. 40 kW	hodnota	40,43 kW
	Požadovaná delta	T<7K	hodnota	T<7K
	COP/EER	max. 3,7	hodnota	3,68
	Ventilačná kapacita	min. 62500 m3 vzduchu/hod.	hodnota	62 500 m3/hod.
	Počet ventilátorov	max. 2 ks	hodnota	2 ks
	Režim chladenie len vonkajším chladným vzduchom v prípade vhodných podmienok s kapacitou prúdenia vzduchu min. 62500 m3/hod.		áno /nie	áno
	Režim zmiešavania vnútorného a vonkajšieho vzduchu (pri vonkajšej teplote pod bodom mrazu) s kapacitou prúdenia vzduchu min. 62500 m3/hod.		áno /nie	áno
	Režim ventilácie len s vonkajším vzduchom s kapacitou prúdenia vzduchu min. 62500 m3/hod.		áno /nie	áno
	Režim mechanického chladenia s kapacitou prúdenia vzduchu min. 62500 m3/hod.		áno /nie	áno
	Dodávka 1 vstupnej / mixovacej klapky		áno /nie	áno
	Dodávka 2 výstupných izolovaných klapiek s min. rozmermi min. 2000x min.1200 mm s automatickým ovládaním otvárania/zatvárania cez motor a hrebeňový		áno /nie	áno
	Minimálne rozmery 2 výstupných izolovaných klapiek	min. 2000 x min.1200	hodnota	2000 x 1200 mm

Produktové senzory s d=60 cm	min. 5 ks	hodnota	5 ks
Senzorový kábel pre pripojenie produktových senzorov do	min. 500 m	hodnota	500 m
Senzor komorovej teploty	min. 1 ks	hodnota	1 ks
Protimrazový senzor	min. 1 ks	hodnota	1 ks
Senzor vnútornej RH	min. 1 ks	hodnota	1 ks
Senzor vonkajšej teploty a RH v meteoskrinke		áno /nie	áno
Rozvodná skriňa s alarmom		áno /nie	áno
Stabilizátor digitálneho signálu		áno /nie	áno
Automatické riadenie skladu s predvolenými programami (sušenie a hojenie hľúz, nahrievanie, kontrola vlhkosti produktu, kontrola CO2, aplikácia inhibítorov klíčenia, postupné schladzovanie podľa predvolenej krivky,		áno /nie	áno
Dotykový farebný ovládací panel pre riadenie skladu		áno /nie	áno
Možnosť vzdialeného prístupu pre kontrolu a nastavenie systému		áno /nie	áno
Systém výfukových potrubí nad úrovňou skladovaných zer	min. 6 m	hodnota	6 m
Servisný zásah do 1 hod. od nahlásenia problému		áno /nie	áno
Predĺžená záruka 5 rokov od dodania systému		áno /nie	áno

Táto ponuka zodpovedá cenám obvyklým v mieste a čase jej predkladania.

Automatické chladenie a ventilácia skladu zemiakov pre kapacitu 500 ton zemiakov v bedniach		
Cena celkom v EUR bez DPH	80 100,00	
DPH	16 020,00	**nie som platca DPH** (vložte do
Cena celkom v EUR	96 120,00	

Identifikačné údaje:

Obchodné meno:	APH Group Slovakia, s.r.o.
Sídlo:	Dostojevského 4532/67, 058 01 Poprad
IČO:	36654060
DIČ / IČ DPH :	2022216383/ SK 2022216383
Vypracoval:	Ing. Milan Toma

APH Group Slovakia, s.r.o.
Dostojevského 4532/67,058 01 Poprad
IČO: 36654060, IČ DPH: SK2022216383
Reg.: OR OS Prešov,
odd. Sro, vložka č. 17608/P

pozn. 1: Vyplňte žltou farbou vyznačené miesta