Príloha č. 12 k k Usmerneniu Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 - 2020 - Oznámenie o výsledku obstarávania

Oznámenie o výsledku obstarávania

Názov prijímateľa[1]:	**Jozef Petík**
Sídlo:	**MDŽ 1841/7, 942 01 Šurany**
V zastúpení:	**Jozef Petík**
IČO:	**31194630**
DIČ:	**1026588849**
Osoba, ktorá vykonala prieskum trhu:	**Jozef Petík**

Názov projektu[2]	
Kód projektu[3]	
Názov zákazky	Automatické chladenie a ventilácia skladu zemiakov pre kapacitu 500 ton zemiakov v bedniach
Stručný opis predmetu zákazky	automatické chladenie a ventilácia skladu zemiakov pre kapacitu 500 ton zemiakov v bedniach v počte 1 ks

Umiestnenie v obstarávaní	Identifikačné údaje dodávateľa	CENA v € bez DPH	Iné kritérium[4]	Iné kritériu[5]
1.	APH Group Slovakia, s.r.o., Dostojevského 4532/67 Poprad 058 01	80100,00	-	-
2.	Triton Famme s.r.o., Levočská 862/28 Poprad 058 01	85 220,00	-	-
3.	LT-TECH Tvrdík s.r.o. , Kopčanská 35 Holíč 908 51	87 900,00	-	-

V Šuranoch dňa 22.11.2023

Jozef Petík

meno, priezvisko, podpis a pečiatka[6] štatutárneho zástupcu

[1] v zmysle Usmernenia označenie prijímateľ platí v texte usmernenia rovnako pre žiadateľa nenávratného finančného príspevku ako aj pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku

[2] ak je relevantné

[3] ak je relevantné

[4] ak je relevantné

[5] ak je relevantné

[6] dátum, miesto, meno, priezvisko a podpis štatutára

Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky - predpokladanej hodnoty zákazky

Názov Zakázky: Automatické chladenie a ventilácia skladu zemiakov pre kapacitu 500 ton zemiakov v bedniach

Opis predmetu zakázky obsahuje požiadavky na technickú špecifikáciu a parametre

Vymedzenie častí	Opis technická/ Technická špecifikácia požadované technické parametre	číselný údaj/Hodnota/ charakteristika parametra - požadovaná hodnota	Parametre navrhovanej technológie - vyplniť konkrétne parametre	
Výrobca a typové označenie:	Omnivent Omnifrigo 40			
Automatické chladenie a ventilácia skladu zemiakov pre kapacitu 500 ton zemiakov v bedniach	Skladovacia teplota 5C		áno /nie	áno
	Automatická ventilácia a chladenie skladu zemiakov na požadovanú teplotu		áno /nie	áno
	Požadovaná chladiaca kapacita	min. 40 kW	hodnota	40,43 kW
	Požadovaná delta	T<7K	hodnota	T<7K
	COP/EER	max. 3,7	hodnota	3,68
	Ventilačná kapacita	min. 62500 m3 vzduchu/hod.	hodnota	62 500 m3/hod.
	Počet ventilátorov	max. 2 ks	hodnota	2 ks
	Režim chladenie len vonkajším chladným vzduchom v prípade vhodných podmienok s kapacitou prúdenia vzduchu min. 62500 m3/hod.		áno /nie	áno
	Režim zmiešavania vnútorného a vonkajšieho vzduchu (pri vonkajšej teplote pod bodom mrazu) s kapacitou prúdenia vzduchu min. 62500 m3/hod.		áno /nie	áno
	Režim ventilácie len s vonkajším vzduchom s kapacitou prúdenia vzduchu min. 62500 m3/hod.		áno /nie	áno
	Režim mechanického chladenia s kapacitou prúdenia vzduchu min. 62500 m3/hod.		áno /nie	áno
	Dodávka 1 vstupnej / mixovacej klapky		áno /nie	áno
	Dodávka 2 výstupných izolovaných klapiek s min. rozmermi min. 2000x min.1200 mm s automatickým ovládaním otvárania/zatvárania cez motor a hrebeňový systém		áno /nie	áno

Minimálne rozmery 2 výstu ých izolovaných klapiek	min. 2000 x mi 200	hodnota	2000 x 1200 mm
Produktové senzory s d=60 cm	min. 5 ks	hodnota	5 ks
Senzorový kábel pre pripojenie produktových senzorov do	min. 500 m	hodnota	500 m
Senzor komorovej teploty	min. 1 ks	hodnota	1 ks
Protimrazový senzor	min. 1 ks	hodnota	1 ks
Senzor vnútornej RH	min. 1 ks	hodnota	1 ks
Senzor vonkajšej teploty a RH v meteoskrinke		áno /nie	áno
Rozvodná skriňa s alarmom		áno /nie	áno
Stabilizátor digitálneho signálu		áno /nie	áno
Automatické riadenie skladu s predvolenými programami (sušenie a hojenie hľúz, nahrievanie, kontrola vlhkosti produktu, kontrola CO2, aplikácia inhibítorov klíčenia, postupné schladzovanie podľa predvolenej krivky, chladenie produktu)		áno /nie	áno
Dotykový farebný ovládací panel pre riadenie skladu		áno /nie	áno
Možnosť vzdialeného prístupu pre kontrolu a nastavenie systému		áno /nie	áno
Systém výfukových potrubí nad úrovňou skladovaných zer	min. 6 m	hodnota	6 m
Servisný zásah do 1 hod. od nahlásenia problému		áno /nie	áno
Predĺžená záruka 5 rokov od dodania systému		áno /nie	áno

Táto ponuka zodpovedá cenám obvyklým v mieste a čase jej predkladania.

Automatické chladenie a ventilácia skladu zemiakov pre kapacitu 500 ton zemiakov v bedniach		
Cena celkom v EUR bez DPH	80 100,00	
DPH	16 020,00	nie som platca DPH (vložte do označenej bunky písmeno "X")
Cena celkom v EUR	96 120,00	

Identifikačné údaje:

Obchodné meno:	APH Group Slovakia, s.r.o.
Sídlo:	Dostojevského 4532/67, 058 01 Poprad
IČO:	36654060
DIČ / IČ DPH :	2022216383/ SK 2022216383

pozn. 1: Vyplňte žltou farbou vyznačené miesta