Správa

Obstarávateľ: Jozef Petík
Názov predmetu: Automatické chladenie a ventilácia skladu zemiakov pre kapacitu 500 ton zemiakov v bedniach
Číslo spisu: 48485

Informácie:

Dátum a čas doručenia: 22.11.2023 16:52:12
Od: Jozef Petík
Komu: Triton Famme s.r.o. (IČO: 48320404, SK)
Typ: Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Predmet: Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk
Správa: Zasielame Vám v prílohe Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

Prílohy

Názov súboru	Veľkosť
Oznamenie_o_vysledku_vyhodnotenia_ponuk-Neuspesny Triton Famme s.r.o.pdf	177.83 KB
príloha č. 1 Ponuka úspešného uchádzača.PDF	1.06 MB

JOSEPHINE

Jozef Petík
MDŽ 1841/7, 942 01 Šurany

Triton Famme s.r.o.
Levočská 862/28
Poprad 058 01

Šurany, 22.11.2023

VEC: Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

Obstarávateľ Jozef Petík, MDŽ 1841/7, 942 01 Šurany , Slovenská republika, IČO: 31194630, Vás v rámci zákazky s názvom *„Automatické chladenie a ventilácia skladu zemiakov pre kapacitu 500 ton zemiakov v bedniach* " týmto informuje, že Vašu ponuku

neprijíma.

Vašu ponuku obstarávateľ neprijíma, pretože ste sa v poradí hodnotených ponúk, neumiestnili medzi ponukami, ktoré boli na základe pravidiel hodnotenia ponúk uvedených v súťažných podkladoch a ostatných dokumentoch k v obstarávaniu, označené ako úspešné.

Ponuka úspešného uchádzača **APH Group Slovakia, s.r.o., Dostojevského 4532/67 Poprad 058 01, IČO: 36 654 060**
dosiahla také hodnotenie v hodnotení ponúk, ktoré pravidlá hodnotenia ponúk uvedené v súťažných podkladoch a ostatných dokumentoch k obstarávaniu, spájajú s označením ponuky za úspešnú, pretože mal najnižšiu cenu v Eur bez DPH za celý predmet zákazky a splnil všetky podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Úspešný uchádzač ponúkol **zariadenia** v zmysle prílohy 1.

Poradie uchádzačov:

Poradie úspešnosti:	Obchodné meno:	Adresa:	Celková cena od účastníka v EUR bez DPH
1	APH Group Slovakia, s.r.o.	Dostojevského 4532/67 Poprad 058 01	80100,00
2	Triton Famme s.r.o.	Levočská 862/28 Poprad 058 01	85 220,00
3	LT-TECH Tvrdík s.r.o.	Kopčanská 35 Holíč 908 51	87 900,00

S úctou

Za obstarávateľa
Jozef Petík v.r.

Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky - edpokladanej hodnoty zákazky

Názov Zakázky: Automatické chladenie a ventilácia skladu zemiakov pre kapacitu 500 ton zemiakov v bedniach

Opis predmetu zakázky obsahuje požiadavky na technickú špecifikáciu a parametre

Vymedzenie častí	**Opis technická/ Technická špecifikácia požadované technické parametre**	**číselný údaj/Hodnota/ charakteristika parametra - požadovaná hodnota**	Parametre navrhovanej technológie - vyplniť konkrétne parametre	
Výrobca a typové označenie:	**Omnivent Omnifrigo 40**			
Automatické chladenie a ventilácia skladu zemiakov pre kapacitu 500 ton zemiakov v bedniach	Skladovacia teplota 5C		áno /nie	áno
	Automatická ventilácia a chladenie skladu zemiakov na požadovanú teplotu		áno /nie	áno
	Požadovaná chladiaca kapacita	min. 40 kW	hodnota	40,43 kW
	Požadovaná delta	T<7K	hodnota	T<7K
	COP/EER	max. 3,7	hodnota	3,68
	Ventilačná kapacita	min. 62500 m3 vzduchu/hod.	hodnota	62 500 m3/hod.
	Počet ventilátorov	max. 2 ks	hodnota	2 ks
	Režim chladenie len vonkajším chladným vzduchom v prípade vhodných podmienok s kapacitou prúdenia vzduchu min. 62500 m3/hod.		áno /nie	áno
	Režim zmiešavania vnútorného a vonkajšieho vzduchu (pri vonkajšej teplote pod bodom mrazu) s kapacitou prúdenia vzduchu min. 62500 m3/hod.		áno /nie	áno
	Režim ventilácie len s vonkajším vzduchom s kapacitou prúdenia vzduchu min. 62500 m3/hod.		áno /nie	áno
	Režim mechanického chladenia s kapacitou prúdenia vzduchu min. 62500 m3/hod.		áno /nie	áno
	Dodávka 1 vstupnej / mixovacej klapky		áno /nie	áno
	Dodávka 2 výstupných izolovaných klapiek s min. rozmermi min. 2000x min.1200 mm s automatickým ovládaním otvárania/zatvárania cez motor a hrebeňový systém		áno /nie	áno

Minimálne rozmery 2 výst ných izolovaných klapiek	min. 2000 x m. 1200	hodnota	2000 x 1200 mm
Produktové senzory s d=60 cm	min. 5 ks	hodnota	5 ks
Senzorový kábel pre pripojenie produktových senzorov do	min. 500 m	hodnota	500 m
Senzor komorovej teploty	min. 1 ks	hodnota	1 ks
Protimrazový senzor	min. 1 ks	hodnota	1 ks
Senzor vnútornej RH	min. 1 ks	hodnota	1 ks
Senzor vonkajšej teploty a RH v meteoskrinke		áno /nie	áno
Rozvodná skriňa s alarmom		áno /nie	áno
Stabilizátor digitálneho signálu		áno /nie	áno
Automatické riadenie skladu s predvolenými programami (sušenie a hojenie hľúz, nahrievanie, kontrola vlhkosti produktu, kontrola CO2, aplikácia inhibítorov klíčenia, postupné schladzovanie podľa predvolenej krivky, chladenie produktu)		áno /nie	áno
Dotykový farebný ovládací panel pre riadenie skladu		áno /nie	áno
Možnosť vzdialeného prístupu pre kontrolu a nastavenie systému		áno /nie	áno
Systém výfukových potrubí nad úrovňou skladovaných zer	min. 6 m	hodnota	6 m
Servisný zásah do 1 hod. od nahlásenia problému		áno /nie	áno
Predĺžená záruka 5 rokov od dodania systému		áno /nie	áno

Táto ponuka zodpovedá cenám obvyklým v mieste a čase jej predkladania.

Automatické chladenie a ventilácia skladu zemiakov pre kapacitu 500 ton zemiakov v bedniach		
Cena celkom v EUR bez DPH	80 100,00	
DPH	16 020,00	**nie som platca DPH** (vložte do označenej bunky písmeno "X")
Cena celkom v EUR	96 120,00	

Identifikačné údaje:

Obchodné meno:	APH Group Slovakia, s.r.o.
Sídlo:	Dostojevského 4532/67, 058 01 Poprad
IČO:	36654060
DIČ / IČ DPH :	2022216383/ SK 2022216383

pozn. 1: Vyplňte žltou farbou vyznačené miesta

Správa

Obstarávateľ: Jozef Petík
Názov predmetu: Automatické chladenie a ventilácia skladu zemiakov pre kapacitu 500 ton zemiakov v bedniach
Číslo spisu: 48485

Informácie:

Dátum a čas doručenia: 22.11.2023 16:36:53
Od: Jozef Petík
Komu: APH Group Slovakia, s.r.o. (IČO: 36654060, SK)
Typ: Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Predmet: Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk
Správa: Zasielame Vám Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

Prílohy

Názov súboru	Veľkosť
Oznamenie_o_vysledku_vyhodnotenia_ponuk-Uspesny APH Group Slovakia, s.r.o. 1.pdf	245.54 KB

JOSEPHINE

Jozef Petík
MDŽ 1841/7, 942 01 Šurany

APH Group Slovakia, s.r.o.
Dostojevského 4532/67
Poprad 058 01

Šurany, 22.11.2023

VEC: Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

Obstarávateľ Jozef Petík, MDŽ 1841/7, 942 01 Šurany , Slovenská republika, IČO: 31194630, Vás v rámci zákazky s názvom *„Automatické chladenie a ventilácia skladu zemiakov pre kapacitu 500 ton zemiakov v bedniach* " týmto informuje, že Vašu ponuku

prijíma.

Obstarávateľ vyhodnocoval ponuky podľa určeného kritéria- najnižšia cena v Eur bez DPH za celý predmet zákazky. Vaša ponuka dosiahla najlepšie hodnotenie v hodnotení ponúk a preto Vašu ponuku obstarávateľ prijíma.

Poradie uchádzačov:

Poradie úspešnosti:	**Obchodné meno:**	**Adresa:**	**Celková cena od účastníka v EUR bez DPH**
1	APH Group Slovakia, s.r.o.	Dostojevského 4532/67 Poprad 058 01	80100,00
2	Triton Famme s.r.o.	Levočská 862/28 Poprad 058 01	85 220,00
3	LT-TECH Tvrdík s.r.o.	Kopčanská 35 Holíč 908 51	87 900,00

S úctou

Za obstarávateľa
Jozef Petík v.r.

Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky - predpokladanej hodnoty zákazky

Názov Zakázky: Automatické chladenie a ventilácia skladu zemiakov pre kapacitu 500 ton zemiakov v bedniach

Opis predmetu zakázky obsahuje požiadavky na technickú špecifikáciu a parametre

Vymedzenie častí	**Opis technická/ Technická špecifikácia požadované technické parametre**	**číselný údaj/Hodnota/ charakteristika parametra - požadovaná hodnota**	Parametre navrhovanej technológie - vyplniť konkrétne parametre	
Výrobca a typové označenie:	Omnivent Omnifrigo 40			
Automatické chladenie a ventilácia skladu zemiakov pre kapacitu 500 ton zemiakov v bedniach	Skladovacia teplota 5C		áno /nie	áno
	Automatická ventilácia a chladenie skladu zemiakov na požadovanú teplotu		áno /nie	áno
	Požadovaná chladiaca kapacita	min. 40 kW	hodnota	40,43 kW
	Požadovaná delta	T<7K	hodnota	T<7K
	COP/EER	max. 3,7	hodnota	3,68
	Ventilačná kapacita	min. 62500 m3 vzduchu/hod.	hodnota	62 500 m3/hod.
	Počet ventilátorov	max. 2 ks	hodnota	2 ks
	Režim chladenie len vonkajším chladným vzduchom v prípade vhodných podmienok s kapacitou prúdenia vzduchu min. 62500 m3/hod.		áno /nie	áno
	Režim zmiešavania vnútorného a vonkajšieho vzduchu (pri vonkajšej teplote pod bodom mrazu) s kapacitou prúdenia vzduchu min. 62500 m3/hod.		áno /nie	áno
	Režim ventilácie len s vonkajším vzduchom s kapacitou prúdenia vzduchu min. 62500 m3/hod.		áno /nie	áno
	Režim mechanického chladenia s kapacitou prúdenia vzduchu min. 62500 m3/hod.		áno /nie	áno
	Dodávka 1 vstupnej / mixovacej klapky		áno /nie	áno
	Dodávka 2 výstupných izolovaných klapiek s min. rozmermi min. 2000x min.1200 mm s automatickým ovládaním otvárania/zatvárania cez motor a hrebeňový systém		áno /nie	áno

Minimálne rozmery 2 výstu ch izolovaných klapiek	min. 2000 x mir 200	hodnota	2000 x 1200 mm
Produktové senzory s d=60 cm	min. 5 ks	hodnota	5 ks
Senzorový kábel pre pripojenie produktových senzorov do	min. 500 m	hodnota	500 m
Senzor komorovej teploty	min. 1 ks	hodnota	1 ks
Protimrazový senzor	min. 1 ks	hodnota	1 ks
Senzor vnútornej RH	min. 1 ks	hodnota	1 ks
Senzor vonkajšej teploty a RH v meteoskrinke		áno /nie	áno
Rozvodná skriňa s alarmom		áno /nie	áno
Stabilizátor digitálneho signálu		áno /nie	áno
Automatické riadenie skladu s predvolenými programami (sušenie a hojenie hľúz, nahrievanie, kontrola vlhkosti produktu, kontrola CO2, aplikácia inhibítorov klíčenia, postupné schladzovanie podľa predvolenej krivky, chladenie produktu)		áno /nie	áno
Dotykový farebný ovládací panel pre riadenie skladu		áno /nie	áno
Možnosť vzdialeného prístupu pre kontrolu a nastavenie systému		áno /nie	áno
Systém výfukových potrubí nad úrovňou skladovaných zer	min. 6 m	hodnota	6 m
Servisný zásah do 1 hod. od nahlásenia problému		áno /nie	áno
Predĺžená záruka 5 rokov od dodania systému		áno /nie	áno

Táto ponuka zodpovedá cenám obvyklým v mieste a čase jej predkladania.

Automatické chladenie a ventilácia skladu zemiakov pre kapacitu 500 ton zemiakov v bedniach		
Cena celkom v EUR bez DPH	80 100,00	
DPH	16 020,00	**nie som platca DPH** (vložte do označenej bunky písmeno "X")
Cena celkom v EUR	96 120,00	

Identifikačné údaje:

Obchodné meno: APH Group Slovakia, s.r.o.
Sídlo: Dostojevského 4532/67, 058 01 Poprad
IČO: 36654060
DIČ / IČ DPH : 2022216383/ SK 2022216383

pozn. 1: Vyplňte žltou farbou vyznačené miesta

Správa

Obstarávateľ: Jozef Petík
Názov predmetu: Automatické chladenie a ventilácia skladu zemiakov pre kapacitu 500 ton zemiakov v bedniach
Číslo spisu: 48485

Informácie:

Dátum a čas doručenia: 22.11.2023 16:51:18
Od: Jozef Petík
Komu: LT-TECH Tvrdík s.r.o. (IČO: 52046222, SK)
Typ: Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Predmet: Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponú
Správa: Zasielame Vám v prílohe Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

Prílohy

Názov súboru	Veľkosť
Oznamenie_o_vysledku_vyhodnotenia_ponuk-Neuspesny LT-TECH Tvrdík s.r.o. .pdf	178.15 KB
príloha č. 1 Ponuka úspešného uchádzača.PDF	1.06 MB

Jozef Petík
MDŽ 1841/7, 942 01 Šurany

LT-TECH Tvrdík s.r.o.
Kopčanská 35
Holíč 908 51

Šurany, 22.11.2023

VEC: Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

Obstarávateľ Jozef Petík, MDŽ 1841/7, 942 01 Šurany , Slovenská republika, IČO: 31194630, Vás v rámci zákazky s názvom *„Automatické chladenie a ventilácia skladu zemiakov pre kapacitu 500 ton zemiakov v bedniach* " týmto informuje, že Vašu ponuku

neprijíma.

Vašu ponuku obstarávateľ neprijíma, pretože ste sa v poradí hodnotených ponúk, neumiestnili medzi ponukami, ktoré boli na základe pravidiel hodnotenia ponúk uvedených v súťažných podkladoch a ostatných dokumentoch k v obstarávaniu, označené ako úspešné.

Ponuka úspešného uchádzača **APH Group Slovakia, s.r.o., Dostojevského 4532/67 Poprad 058 01, IČO: 36 654 060**
dosiahla také hodnotenie v hodnotení ponúk, ktoré pravidlá hodnotenia ponúk uvedené v súťažných podkladoch a ostatných dokumentoch k obstarávaniu, spájajú s označením ponuky za úspešnú, pretože mal najnižšiu cenu v Eur bez DPH za celý predmet zákazky a splnil všetky podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Úspešný uchádzač ponúkol **zariadenia** v zmysle prílohy 1.

Poradie uchádzačov:

Poradie úspešnosti:	**Obchodné meno:**	**Adresa:**	**Celková cena od účastníka v EUR bez DPH**
1	APH Group Slovakia, s.r.o.	Dostojevského 4532/67 Poprad 058 01	80100,00
2	Triton Famme s.r.o.	Levočská 862/28 Poprad 058 01	85 220,00
3	LT-TECH Tvrdík s.r.o.	Kopčanská 35 Holíč 908 51	87 900,00

S úctou

Za obstarávateľa
Jozef Petík v.r.

Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky - predpokladanej hodnoty zákazky

Názov Zakázky: Automatické chladenie a ventilácia skladu zemiakov pre kapacitu 500 ton zemiakov v bedniach

Opis predmetu zakázky obsahuje požiadavky na technickú špecifikáciu a parametre

Vymedzenie častí	Opis technická/ Technická špecifikácia požadované technické parametre	číselný údaj/Hodnota/ charakteristika parametra - požadovaná hodnota	Parametre navrhovanej technológie - vyplniť konkrétne parametre	
Výrobca a typové označenie:	Omnivent Omnifrigo 40			
Automatické chladenie a ventilácia skladu zemiakov pre kapacitu 500 ton zemiakov v bedniach	Skladovacia teplota 5C		áno /nie	áno
	Automatická ventilácia a chladenie skladu zemiakov na požadovanú teplotu		áno /nie	áno
	Požadovaná chladiaca kapacita	min. 40 kW	hodnota	40,43 kW
	Požadovaná delta	T<7K	hodnota	T<7K
	COP/EER	max. 3,7	hodnota	3,68
	Ventilačná kapacita	min. 62500 m3 vzduchu/hod.	hodnota	62 500 m3/hod.
	Počet ventilátorov	max. 2 ks	hodnota	2 ks
	Režim chladenie len vonkajším chladným vzduchom v prípade vhodných podmienok s kapacitou prúdenia vzduchu min. 62500 m3/hod.		áno /nie	áno
	Režim zmiešavania vnútorného a vonkajšieho vzduchu (pri vonkajšej teplote pod bodom mrazu) s kapacitou prúdenia vzduchu min. 62500 m3/hod.		áno /nie	áno
	Režim ventilácie len s vonkajším vzduchom s kapacitou prúdenia vzduchu min. 62500 m3/hod.		áno /nie	áno
	Režim mechanického chladenia s kapacitou prúdenia vzduchu min. 62500 m3/hod.		áno /nie	áno
	Dodávka 1 vstupnej / mixovacej klapky		áno /nie	áno
	Dodávka 2 výstupných izolovaných klapiek s min. rozmermi min. 2000x min.1200 mm s automatickým ovládaním otvárania/zatvárania cez motor a hrebeňový systém		áno /nie	áno

Minimálne rozmery 2 výstu ých izolovaných klapiek	min. 2000 x mi 200	hodnota	2000 x 1200 mm
Produktové senzory s d=60 cm	min. 5 ks	hodnota	5 ks
Senzorový kábel pre pripojenie produktových senzorov do	min. 500 m	hodnota	500 m
Senzor komorovej teploty	min. 1 ks	hodnota	1 ks
Protimrazový senzor	min. 1 ks	hodnota	1 ks
Senzor vnútornej RH	min. 1 ks	hodnota	1 ks
Senzor vonkajšej teploty a RH v meteoskrinke		áno /nie	áno
Rozvodná skriňa s alarmom		áno /nie	áno
Stabilizátor digitálneho signálu		áno /nie	áno
Automatické riadenie skladu s predvolenými programami (sušenie a hojenie hľúz, nahrievanie, kontrola vlhkosti produktu, kontrola CO2, aplikácia inhibítorov klíčenia, postupné schladzovanie podľa predvolenej krivky, chladenie produktu)		áno /nie	áno
Dotykový farebný ovládací panel pre riadenie skladu		áno /nie	áno
Možnosť vzdialeného prístupu pre kontrolu a nastavenie systému		áno /nie	áno
Systém výfukových potrubí nad úrovňou skladovaných zer	min. 6 m	hodnota	6 m
Servisný zásah do 1 hod. od nahlásenia problému		áno /nie	áno
Predĺžená záruka 5 rokov od dodania systému		áno /nie	áno

Táto ponuka zodpovedá cenám obvyklým v mieste a čase jej predkladania.

Automatické chladenie a ventilácia skladu zemiakov pre kapacitu 500 ton zemiakov v bedniach		
Cena celkom v EUR bez DPH	80 100,00	
DPH	16 020,00	**nie som platca DPH** (vložte do označenej bunky písmeno "X")
Cena celkom v EUR	96 120,00	

Identifikačné údaje:

Obchodné meno:	APH Group Slovakia, s.r.o.
Sídlo:	Dostojevského 4532/67, 058 01 Poprad
IČO:	36654060
DIČ / IČ DPH :	2022216383/ SK 2022216383

pozn. 1: Vyplňte žltou farbou vyznačené miesta