


5NP

KOTVENIE DO STENY
(ZOSTAVA 3m)



LEGENDA:

- PZ - POČÍTADLO ZÁSAHOV
- SZ+O - SKÚŠOBNÁ SVORKA SZ V KRABICI VR. ODDĚLOVACIEHO ISKRIŠŤA
- SZ - SKÚŠOBNÁ SVORKA SZ V KRABICI
- W20 - AKTÍVNY BLESKOZVOD FRANKLIN PLUS W20, ΔT=20μs, ZÁKLADNÁ TYČ 3m, UPEVNENÝ POMOCOU KONZOL NA TELESO KOMÍNA
- SJ - SVORKA K ZEMNIAČEJ TYČI
- SJ02 - SVORKA NA ZBERACIU TYČ SJ02
- ZEMNIAČA TYČ
- IZOLOVANY VODIC S EKIVALENTNOU VZDIALENOSTOU s=0.75m NA VZDOUCHU TIENENIE VODICA JE POTREBNÉ NA ZAČIATKU A NA KONCI PRIPOJIŤ NA UZEMNENIE
- PÁSOVINA FeZn 30x4

ZHOTOVENÝ ZÁKLADOVÝ ZEMNÍČ
(STN 33 2000-5-54, ČL. NA.2.2.13)






SCHÉMA HLAVNÉHO POSPÁJANIA



PINEL
Viedenskú cestu 257, 851 01 Bratislava
pinel@pinel.sk, www.pinel.sk

Mojo

ZODP. PROJEKTANT / RESP. DESIGNER
ING. MAREK MOJTO
AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER | 5182+2+16



GENERÁLNY PROJEKTANT STAVBY

Zákazkové číslo:

1715

REMÍNG
CONSULT
A.S.
Trnavská cesta 27, 831 04 BRATISLAVA

Generálny riaditeľ:
Ing. Slavomír PODMANICKÝ

| | | | |
|-------------------------------|---|------------|---------|
| Zodpovedný projektant: | Ing. Marek Mojtó | stupeň PD: | RP |
| Redesign investičného zámeru: | Ing. arch. Ján Pavúk, PhD. | dátum: | 09/2018 |
| Design investičného zámeru: | Ing. arch. Pavol Hanzalík | mierka: | 1:100 |
| názov objektu: | GENERÁLNA REKONŠTRUKCIA OBJEKTU ZÚ LONDÝN London, 25 Kensington Palace Gardens, UK | | |
| názov výkresu: | BLESKOZVOD | | |

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| akp spol.s.r.o. | čast PD: ELEKTROINŠTALÁCIA |
| Párikova 13, 821 08 Bratislava | stavebný objekt číslo výkresu: |
| 010108 | |