LEGENDA MIESTNOSTÍ - 4NP

Č.MIESTN.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	SOKEL	STENY	STROP	POZNÁMKA
401	VÝŤAH	3.85m2	-	-	-	-	
402	SCHODISKO	8.98m2	P104	PODLA P104	ST02,17	NP+2xMALBA	150 lx
403	PREDSIEŇ	1.60m2	P303	PODLA P303	ST02	SDK PODHĽAD	100 lx
404	KANCELÁRIA	18.91m2	P301	PODLA P301	ST02,16,17	SDK PODHĽAD	500 lx
405	KANCELÁRIA	14.24m2	P301	PODLA P301	ST02,15	SDK PODHĽAD	500 lx
406	KANCELÁRIA	14.19m2	P301	PODLA P301	ST02,10	SDK PODHĽAD	500 lx
407	KANCELÁRIA	14.61m2	P301	PODLA P301	ST02,03	SDK PODHĽAD	500 lx
408	CHODBA	23.17m2	P303	PODLA P303	ST02,04	SDK PODHĽAD	100 lx
409	KANCELÁRIA	16.25m2	P301	PODLA P301	ST02,10,34	SDK PODHĽAD	500 lx
410	SCHODISKO	10.68m2	P303/P105	PODLA P303	ST10	NP+2xMALBA	150 lx
411	CHODBA	25.17m2	P303	PODLA P303	ST02,03,04,05, 15,17	SDK PODHĽAD	100 lx
412	WC	5.79m2	P302	PODLA P302	ST20,25	SDK PODHĽAD	200 lx
413	ŠACHTA	0.66m2	-	-	-	-	200 lx
414	KUCHYNKA	4.22m2	P302	PODLA P302	ST02,04,14,17, 18	SDK PODHĽAD	200 LX MEDZI OBKLAD MEDZI KUCH. LINKOU
415	CHODBA	5.30m2	P304	PODLA P304	ST02,17,18	SDK PODHĽAD	
416	KÚPEĽŇA	5.56m2	P302	PODLA P302	ST13,17,18	SDK PODHĽAD ZEL	
417	SPÁLŇA	16.47m2	P304	PODLA P304	ST02,10,15,34	SDK PODHĽAD	
418	CHODBA	20.77m2	P304	PODLA P304	ST02,04,06	SDK PODHĽAD	
419	SPÁLŇA	16.37m2	P304	PODLA P304	ST02,10	SDK PODHĽAD	
420	SPÁLŇA	16.37m2	P304	PODLA P304	ST02,10	SDK PODHĽAD	
421	OBÝVACIA IZBA	32.61m2	P304	PODLA P304	ST02,03,10	SDK PODHĽAD	
422	SPÁLŇA	14.39m2	P304	PODLA P304	ST02	SDK PODHĽAD	
423	WC	2.05m2	P302	PODLA P302	ST09,25	SDK PODHĽAD	
424	KÚPEĽŇA	9.31m2	P302	PODLA P302	ST08,09,12,14, 25	SDK PODHĽAD ZEL	
425	ŠATNÍK	4.18m2	P306	PODLA P306	ST02,11	SDK PODHĽAD	
426	CHODBA	23.26m2	P304	PODLA P304	ST02,04,15,17	SDK PODHĽAD	
427	KÚPEĽŇA	9.33m2	P302	PODLA P302	ST09,14,25	SDK PODHĽAD ZEL	
428	ŠATNÍK	2.05m2	P306	PODLA P306	ST02,11	SDK PODHĽAD	
429	WC	4.19m2	P302	PODLA P302	ST09,25	SDK PODHĽAD	
430	SPÁLŇA	21.20m2	P304	PODLA P304	ST02,12,17,25	SDK PODHĽAD	
431	SPÁLŇA	11.92m2	P304	PODLA P304	ST02,17	SDK PODHĽAD	
432	OBÝVACIA IZBA	31.96m2	P304	PODLA P304	ST02,03,10	SDK PODHĽAD	
433	CHODBA	7.31m2	P304	PODLA P304	ST02	SDK PODHĽAD	
434	OBÝVACIA IZBA	29.42m2	P304	PODLA P304	ST02,03,10	SDK PODHĽAD	
435	SPÁLŇA	15.04m2	P304	PODLA P304	ST02,10	SDK PODHĽAD	
436	CHODBA	9.05m2	P304	PODLA P304	ST02,15	SDK PODHĽAD	
437	ŠATNÍK	15.76m2	P304	PODLA P304	ST02,10	SDK PODHĽAD	
438	SPÁLŇA	14.48m2	P304	PODLA P304	ST02,10	SDK PODHĽAD	
439	KÚPEĽŇA	8.37m2	P302	PODLA P302	ST02,14,15,19, 22,25	SDK PODHĽAD ZEL	
440	ŠACHTA	2.82m2	-	-	-	-	
441	ŠACHTA	1.17m2	-	-	-	-	
	SPOLU	513.03m2					

KÚPEĽŇOVÉ ZÓNY PODĽA STN 33 2000-7-701



Rozvodná sieť, ochrana

3~N+PE~50Hz 400/230V/TN-S
1~N+PE~50Hz 230V/TN-S

Ochranné opatrenie: Základná ochrana

Ochrana pred priamym dotykom čl. (STN 33 2000-4-41 čl. 411.2)
- izolovaním živých častí (STN 33 2000-4-41 Príloha A, A.1)
- zábranami alebo krytmi (STN 33 2000-4-41 Príloha A, A.2)

Ochranné opatrenie: Ochrana pri poruche

Ochrana pred nepriamym dotykom čl. (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3)
- ochrannè uzemnenie a ochrannè pospájanie (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.1)
- samočinnè odpojenie pri poruche v sieti TN (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.2)

Doplnková ochrana (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.3)

- doplnková ochrana prúdovým chráničom RCD (STN 33 2000-4-41 čl. 415.1)
- doplnkovè pospájanie (STN 33 2000-4-41 čl. 415.2)

POZNÁMKY:

1) PRE VŠETKY VÝVODY PONECHAŤ KÁBLOVÚ REZERVU MIN. 2m, PRE VÝŤAHOVÝ ROZVÁDZAČ PONECHAŤ KÁBLOVÚ REZERVU MIN. 3,5m.
2.) PRESNÉ UMIESTNENIE VÝVODOV, RESP. VÝŠKY ZÁSUVIEK KOORDINOVAŤ S PROJEKTOM INTERIÉRU ALEBO REALIZOVAŤ PO KONZULTÁCII S ARCHITEKTOM.
3) VONKAJŠIE VPLYVY SÚ DEFINOVANÉ PROTOKOLOM O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV, KTORÝ JE SÚČASŤOU TECHNICKEJ SPRÁVY.
4.) PRACOVNÉ MIESTA PRI STENÁCH S NEDOSTATOČNÝM OSVETLENÍM JE NUTNÉ DOSVETLIŤ STOLNÝM ALEBO STOJANDVÝM SVIETIDLAMI.
5.) VŠETKY SVIETIDLÁ OVLÁDANÉ POHYBOVÝMI SNÍMAČMI MUSIA BYŤ VYBAVENÉ ELEKTRONICKÝMI PREDRADNÍKMI PRE ČASTÉ SPÍNANIE.

PINEL
Viedenská cesta 257, 851 01 Bratislava
pinel@pinel.sk, www.pinel.sk

ZODP. PROJEKTANT / RESP. DESIGNER
ING. MAREK MOJTO
AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER | 5382•Z•14

GENERÁLNY PROJEKTANT STAVBY

REMING CONSULT A.S.
Trnavská cesta 27, 831 04 BRATISLAVA

Zákazkové číslo: 1715

Generálny riaditeľ: Ing. Slavomír PODMANICKÝ

Zodpovedný projektant:	Ing. Marek Mojto	stupeň PD:	RP
Redesign investičného zámeru:	Ing. arch. Ján Pavúk, PhD.	dátum:	09/2018
Design investičného zámeru:	Ing. arch. Pavol Hanzalík	mierka:	1:50

akp spol.s.r.o.
Páričkova 13, 821 08 Bratislava

názov objektu: GENERÁLNA REKONŠTRUKCIA OBJEKTU ZÚ LONDÝN
London, 25 Kensington Palace Gardens, UK

názov výkresu: Pôdorys 4.NP

časť PD: ELEKTROINŠTALÁCIA

stavebný objekt: SO 01 | číslo výkresu: 06