

Vysvetľovanie
Rekonštrukcia strechy Meniareň Jurajov Dvor DPB, a.s._02_2023

Por.č.	Identifikácia žiadosti o vysvetlenie	Otázka	Odpoveď	Stav vybavenia žiadosti o vysvetlenie	
				Vysvetlenie č.	Zmena / doplnenie č.
1.	Č. 1 zo dňa 30.10.23	Je možné dať do ponuky materiál rovnakej alebo lepšej akosti ? Jedná sa o krytinu , v prvej aj druhej vrstve .	<p>Obstarávateľ bude akceptovať aj materiály rovnakej alebo lepšej akosti, avšak materiály je možné nahradiť jedine v prípade, ak budú dodržané technické parametre navrhovaných materiálov. V opačnom prípade budú ponuky a realizácia neakceptované.</p> <p>Podstatné je dodržať hrúbku materiálu a odolnosť voči ohybu pri nízkych teplotách.</p> <p>Obstarávateľ pre jednoznačnosť upresnenia prikladá aj technické listy, ktoré sú smerodajné pre vypracovaní cenovej ponuky, a teda aj posúdenie ekvivalentnosti daného materiálu – dokumenty s názvom:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TL-ELASTOBIT-PV-40-mineral_07_22 • TL-ELASTOTHERM_01_22 	Vysvetlenie 1	Zmena / doplnenie 1