



Ministerstvo životního prostředí



SE III Ervěnice s.r.o.

IČO: 17368197

DIČ: CZ699003245 (pro účely DPH), CZ17368197 (pro ostatní účely)

se sídlem: Václava Řezáče 315, 434 01 Most

zapsaná v oddílu C., vložce 49125, obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

kontaktní osoba: Miloš Pokorný, tel.: +420 724 709 084, e-mail:
m.pokorny@7group.cz

(dále jen „Zadavatel“)

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

VYSVĚTLENÍ Č. 3

Výstavba SE III Ervěnice

(dále jen „Zakázka“)

Zadavatel obdržel dne 20. 11. 2023 níže uvedené dotazy k Výzvě k podání nabídek a podmínek výběrového řízení (dále jen „**Podmínky**“):

Po prostudování Zadávací dokumentace bychom rádi na Zadavatele vnesli dotazy/požadavky k předmětné poptávce.

Zdvořile prosíme o zodpovězení těchto dotazů a zaslání těchto chybějících podkladů:

1) **Dotaz/požadavek – FVE panely:**

- Chybí položka k nacenění „NN střídavá kabeláž (vyvedení výkonu střídačů)“ v Příloze č. 2 SoD – bude doplněna?

Vyjádření Zadavatele:

Položka byla vyjmuta nedopatřením. Současně s tímto vysvětlením je zveřejněna aktualizovaná verze přílohy č. 1 Podmínek – závazného textu návrhu smlouvy na realizaci Zakázky, v němž je tato položka opět uvedena.

2) **Dotaz/požadavek:**

- Prosíme, aby skladba zpevněných ploch a komunikací měla min. nosnost 35tun – nutné pro mechanizaci a nákladní dopravu (kamion, jeřáb).

Vyjádření Zadavatele:

Příjezdová cesta, zpevněné plochy a komunikace jsou projektované se skladbou o nosnosti 10 t/náprava.

3) **Dotaz/požadavek:**

- Kdy bude vybudován železniční přejezd a příjezdová komunikace v areálu FVE? K datu předání staveniště?

Vyjádření Zadavatele:

Železniční přejezd nebude budován. Staveniště bude přístupné po příjezdové komunikaci, jejíž výstavbu zajišťuje Zadavatel. Tato komunikace bude dokončena před zahájením vlastní výstavby fotovoltaické elektrárny.

4) Dotaz/požadavek:

- SO4 a SO5 nejsou předmětem plnění
 - Kdo zpracovává DPS pro stavební objekty SO4 a SO5?
 - Kdy bude tato část dokumentace k dispozici Zhotoviteli?

Vyjádření Zadavatele:

Tyto stavební objekty Zadavatel realizuje mateřská společnost Zadavatele, tj. Sev.en Inntech a.s. DPS nebude poskytnuta.

5) Dotaz/požadavek:

- Prosíme o doplnění závazných termínů realizace SO4 a SO5 do SoD, jako protiplnění Objednatele (ve vztahu na kompletnost dokumentace Zhotovitele).

Vyjádření Zadavatele:

Stavební objekty budou dokončeny před zahájením vlastní výstavby fotovoltaické elektrárny vybraným dodavatelem. Požadované doplnění smlouvy na realizaci Zakázky je proto nadbytečné.

6) Dotaz/požadavek:

- Kdo zpracoval PBŘ a bude k dispozici? (požadavky na zabezpečení staveniště hasebními prostředky a Požárně bezpečnostním vybavením elektrárny dle PBŘ, které ale není k dispozici)

Vyjádření Zadavatele:

PBŘ zpracovává společnost Solar Power Systems s.r.o. K dispozici bude do konce roku 2023.

V Praze dne 22. listopadu 2023

SE III Ervěnice s.r.o.

Ing. Pavel Farkač, jednatel

SE III Ervěnice s.r.o.

Ing. et Ing. Radek Jirků, jednatel