

**Odpovede na otázky zo dňa 28.11.2023 od uchádzača výberového konania
„Automatizácia príjmu jačmeňa“**

Otázky:

1. V technickej správe je uvedené meranie hladín v jednotlivých silách. Prosím o informáciu, do ktorej položky zo špecifikácie resp. cenovej ponuky máme zahrnúť náklad na meranie hladín ?
2. Akým spôsobom má byť zabezpečená automatizácia nastavenia dopravnej cesty do konkrétneho sila medzi pracoviskom vážnica a pracoviskom príjmu jačmeňa ?

Odpovede:

1. *Náklad na meranie hladiny síl je potrebné zahrnúť v rámci položiek Riadiaceho systému.*
2. *Automatizácia musí byť zabezpečená formou QR kódu vystaveného na pracovisku vážnica a čítačkou QR kódu na pracovisku príjmu jačmeňa.*