



ZHOTOVENÝ ZÁKLADOVÝ ZEMNIČ

(STN 33 2000-5-54, čl. NA.2.2.13)



LEGENDA ZNAČENÍ:

JD30	ZACHYTÁVACIA TYČ K PODSTAVCU
PV11	PODPERA VEDENIA
SS	SVORKA SPOJOVACIA
SP1	SVORKA PRIPÁJACIA PRE SPOJENIE KOV. SÚČIASTOK
SO	SVORKA PRE PRIPOJENIE ODKVAPOVÝCH RÚR
OU	OCHRANNÝ UHOLNÍK
DUz	DRŽIAK OCHRANNÉHO UHOLNÍKA
SZ	SKÚŠOBNÁ SVORKA
SR 03	UZEMŇOVACIA SVORKA
SP 1	PRIP.SVORKA PRE SPOJENIE KOVOVÝCH SÚČIASTOK
SR 02	ODBOČOVACIA SPOJOVACIA SVORKA
SJ 02	SVORKA K ZEMNIACEJ TYČI
	AlMgSi8- NA STRECHE
	FeZn 30/4- V ZÁKLADOCH
	KRABICA - KO 125
HUS	HLAVNÁ UZEMŇOVACIA SVORKA

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA:

NN ... 3+PE+N AC 400V/230V 50Hz, TN-S
sieť s priamo uzemneným neutrálnym bodom

OCHRANNÉ OPATRENIE PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PRI ZARIADENIACH NN:

Ochranné opatrenia : samočinné odpojenie napájania podľa STN 33 2000-4-41:2007

- opatrenia na základnú ochranu (ochrana pred priamym dotykom): čl. 411.2
  - Príloha A, kapitola A.1 základná izolácia živých časti
  - Príloha A, kapitola A.2 zábranami alebo krytmi
  - Príloha B, kapitola B.2 prekážkami
  - Príloha B, kapitola B.3 ochrana umiestne ním mimo dosahu
- opatrenia na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom): čl. 411.3
  - Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie ... čl. 411.3.1
  - Samočinné odpojenie pri poruche ... čl. 411.3.2
- doplnková ochrana: čl. 415
  - Prúdové chrániče (RCD) ... čl. 415.1
  - Doplnkové ochranné pospájanie ... čl. 415.2

Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez písomného súhlasu projektanta !!

Tento výkres je originál, jeho kopírovanie je trestné podľa §21, odst. d.) zákona č. 383/1997 Z.z.

TÁTO DOKUMENTÁCIA JE PODKLADOM PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA!!
PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYHOTOVIŤ REALIZAČNÚ DOKUMENTÁCIU!!

PROJEKČNÁ KANCELÁRIA: **E1 Elektro Projekt, s.r.o.** Ružová 627/22, 92 901 Dunajská Streda
IČO: **47 831 774** DIČ: **2024108108** IČ DPH: **SK2024108108**
E1

ARCHITEKTÚRA: ING.ARCH.DANIEL HANUSZ
ZODP.PROJEKTANT: ING. PETER BÍRÓ
KONTROLOVAL: ING. PETER BÍRÓ
VYPRACOVAL: ÁKOS DOMONKOS

INVESTOR: Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Novom Živote
Nový Život 97, 930 38 Nový Život

MIESTO STAVBY: k.ú. Vojtechovce, p.č.: E 364/2, C 151/1,
395/1, 395/18, 395/50, 395/51, 395/53, 395/54

NÁZOV STAVBY: **Prestavba budovy vodárne na rozrábkareň mäsa s podnikovou predajňou**



OBJEKT	-	STUPEŇ PD	DSP
ČASŤ	ELEKTROINŠTALÁCIA	DÁTUM	04/2022
OBSAH	**BLESKOZVOD A UZEMNENIE**	FORMÁT	2xA4
		MIERKA	1:100

ARCH. č. 1280422
VÝKR. č. 205