ŠPECIFIKÁCIA ZARIADENIA
DOPLNENIE ROZVÁDZAČA: RS

TYP ROZVÁDZAČA:	PLASTOVÁ ZAPUSTENÁ ROZVODNICA
KRYTIE:	IP40/IP20
DVERE:	PLASTOVÉ PLNÉ
NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA:	NN ... 3+PE+N AC 400V/230V 50Hz, TN-S

Táto dokumentácia je podkladom pre vydanie stavebného povolenia!
Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez písomného súhlasu projektanta !!
Tento výkres je originál, jeho kopírovanie je trestné podla §21, odst. d.) zákona č. 383/1997 Z.z.

POZNÁMKY:

OCHRANNÉ OPATRENIE PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PRI ZARIADENIACH NN:
Ochranné opatrenia : samočinné odpojenie napájania
podľa STN 33 2000-4-41:2007
- opatrenia na základnú ochranu (ochrana pred priamym dotykom): čl. 411.2
Príloha A, kapitola A.1 základná izolácia živých časti
Príloha A, kapitola A.2 zábranami alebo krytmi
Príloha B, kapitola B.2 prekážkami
Príloha B, kapitola B.3 ochrana umiestne ním mimo dosahu
- opatrenia na ochranu pri poruche
(ochrana pred nepriamym dotykom): čl. 411.3
Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie ... čl. 411.3.1
Samočinné odpojenie pri poruche ... čl. 411.3.2
- doplnková ochrana: čl. 415
Prúdové chrániče (RCD) ... čl. 415.1
Doplnkové ochranné pospájanie ... čl. 415.2

PROJEKČNÁ KANCELÁRIA	**E1 Elektro Projekt, s.r.o.** IČO: **47 831 774**	Ružová 627/22, 92 901 Dunajská Streda DIČ: **2024108108**	IČ DPH: **SK2024108108**
HIP	ING.ARCH.DANIEL HANUSZ		
ZODP.PROJEKTANT	ING. PETER BÍRÓ		
KONTROLOVAL	ING. PETER BÍRÓ		
VYPRACOVAL	ÁKOS DOMONKOS		
INVESTOR	Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Novom Živote Nový Život 97, 930 38 Nový Život		
MIESTO STAVBY	k.ú. Vojtechovce, p.č.: E 364/2, C 151/1, 395/1, 395/18, 395/50, 395/51, 395/53, 395/54		
NÁZOV STAVBY	**Prestavba budovy vodárne na rozrábkareň mäsa s podnikovou predajňou**		
OBJEKT	-	STUPEŇ PD: DSP	ARCH. č.: 1280422
ČASŤ	ELEKTROINŠTALÁCIA	DÁTUM: 04/2022	
OBSAH	**DOPLNENIE ROZVÁDZAČA: RS**	FORMÁT: 2xA4	VÝKR. č.: 207
		MIERKA: X	

PROJEKTANT ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ
ELEKTROTECHNIK ŠPECIALISTA
čís. osv. 1394/4/2007
EZ-P-E1.0-A
ING. PETER BÍRÓ

DOPLNENIE ROZVÁDZAČA: RS

