

**Vyjádření o existenci podzemních vedení komunikační sítě pro akci "REVITALIZACE
UL. DLOUHÁ , BRUNTÁL"**

Při realizaci Vámi plánovaných a v žádosti uvedených zemních prací **dojde ke styku** s podzemními komunikačními vedeními a zařízeními datové sítě v naší správě, která jsou chráněna ochranným pásmem. V kabelové trase v chodníku v hloubce 0,4-0,5 m a pod komunikacemi v hloubce 1,2m jsou uloženy HDPE trubky. Trasy našeho vedení jsou vyznačeny na výkresech v příloze.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní vedení a zařízení v blízkosti těchto vedení je Vaše organizace a stavebník povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození vedení a zařízení stavebními pracemi zejména tím, že zajistí:

1. Před započítím prací požádat o vytyčení na tel.: 737 971 612, Mgr. Vít Baran.
2. Nejméně 15 dnů před předpokládaným termínem oznámení zahájení prací písemně nebo telefonicky.
3. Před zahájením prací prokazatelně vyznačení polohy našeho vedení přímo ve staveništi (trase).
4. Prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce s polohou tohoto vedení.
5. Upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku 30 cm uloženého vedení od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci.
6. Upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech zvýšené opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí a aby ve vzdálenosti nejméně 1 m po každé straně vyznačené trasy vedení nepoužívali žádných mechanizačních prostředků hloubících strojů, sbíječek .
7. Aby odkryté podzemní vedení bylo řádně zabezpečeno proti poškození, a to i třetí osobou.
8. Aby organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod vedením před jeho zakrytím - záhozem a vyzvala nás k provedení kontroly zda není toto vedení viditelně poškozeno.
9. Aby při křížení případně souběžích s naším vedením byla dodržena platná norma ČSN 736005

„Prostorová

úprava vedení technického vybavení" a aby při provádění zemních prací byla dodržena platná ČSN 733050 „Zemní práce“.

Požadujeme, aby bylo neprodleně hlášeno každé poškození našeho vedení.

Toto vyjádření platí jen pro předloženou dokumentaci a pro rozsah prací v ní uvedených. Pozbývá platnosti 1 rok po vydání tohoto vyjádření.

PŘI SPLNĚNÍ PODMÍNEK SE STAVBOU SOUHLASÍME.

Bruntál: 6.5.2019

Mgr. Vít Baran

tel.: 774 448 251

baron@baronpc.cz