


LEGENDA	
HR	- Hlavný rozvádzač
PRIS	- Rozvody NN v arály
ER	- Elektromerový rozvádzač HASMA
-	- Vodič CYKY-J 3x70+50


Inštalácia

- Napojenie elektrickej inštalácie bude z verejnej siete NN v správe SSD a.s. vodičom AYKY-J 4x25 do ER - elektromerový rozvádzač
- Z Er bude napojenie do Hlavného rozvádzača vodičom AYKY-J 4x35.
- Hlavný rozvádzač bude nástenný ocelovoplastový



Minimálna vzdialenosť kábla od budovy 600 mm.

Pred začatím výkopových prác požiadať o vytýčenie trasy podzemných inžinierskych sietí a dodržať podmienky križovania a súbehu s nimi.

Názov stavby:	STAVEBNÉ ÚPRAVY,PRÍSTAVBA SKLADOVÉHO OBJEKTU A ZMENA ÚČELU VYUŽITIA ČASTI STAVBY NA MÄSOVÝROBU	 SOLENTech SOLUTION · ENGINEERING · TECHNOLOGY
Investor:	Mazurák s.r.o. č.46,029 46 Sihelné	
Miesto stavby:	1599/13-15 , 1599/40-46	
Stupeň projektu:	Projekt pre stavebné povolenie	Profesia: ELI
Autort:	Tomáš Perečko	Dátum: 02/2022
Zodp. projektant:	Tomáš Perečko	Mierka: 1:100
Stavebný objekt:	SO 02- NN Prípojka	Zakázka: P02-07-2022
Názov výkresu:	SITUÁCIA PRÍPOJKY NN	Číslo výkresu: 01