

Minimálne vybavenie ústredne HSP:


- Systémový zálohovaný zdroj HSP - PSU
- Akumulátor 2x120Ah
- Výstupné radové svorky pre min 42 liniek
- Vstupné svorky od EPS min pre 8 signálov
- Výstupné svorky do EPS min pre 4 signály
- Istenie Akumulátor: poistkový odpojovač 2x 50A, gG
- 2x istič 16A/C (napájanie DOM a zosilňovačov)





UPOZORNENIE:

VSETKY NAVRHOVANÉ MATERIÁLY JE MOŽNÉ NAHRADIŤ OBDOBNÝMI MATERIÁLMI S PODOBNÝMI STAVEBNOTECHNICKÝMI A FYZIKÁLNÝMI VLASTNOSTAMI INÝCH CERTIFIKOVANÝCH VÝROBCOV !!!

schéma/plan

orientacia/orientation



revízia/revision	datum/date		obsah/contents												
investor/client		Jána Jiráskova 38, 052 05 Prešov, Spišská Nová Ves	Miriama Letovanec Ing. Jaroslav Šipoš Ing. Viktor Korba Ing. Paulína Ščasná Ing. Marek Klímko												
author/desinger	DutchHealthArchitects	Wilhelminalade 3002 AR Rotterdam Netherlands dutchhealtharchitects.nl													
co-author/desinger	d.g.A. design graphic architecture s.r.o.	Sídlo: Jiráskova 38, 052 05 Prešov, Popradská 80, Košice 409 21 55 644 atelierdga@mail.t-com.sk	Ing.mgr.arch. Radovan Gonos Ing. Martin Kušnírik Ing. Peter Cimbal Ing. Matúš Chomjak Ing. Lubomíra Šimková												
vypracoval/drawn by	Montin s.r.o.	Žriedlová 28, Košice Tel: +421 55 550 16 12 montin@montin.sk www.montin.sk	Ing. Dana Wagnerová Ing. Jozef Király, PhD. Ing. Pavol Mlynár												
generalny projektant/ desinger zodpovedny projektant/designer	Ing.mgr.arch. Radovan Gonos			autorizácia/authorisation											
hip/gpe	Ing. Jozef Király, PhD.														
projekt/project	Ing.mgr.arch. Radovan Gonos														
miesto/place	DOSTAVBA A REKONŠTRUKCIA LOŽKOVEJ ČASTI NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI														
stavebný objekt/building	Spišská Nová Ves, Jána Janského 1, 052 01 Katastrálne územie: Spišská Nová Ves Parcela č.: 1094/1, 1094/17, 1094/81, 1094/82, 1094/98, 1094/99, 1095, 1096, 9243/18														
vykres/plan	SO 02 HLAVNÝ OBJEKT - DOSTAVBA NsP														
vykres/plan	Hlasová signalizácia požiaru - bloková schéma														
mierka/scale	1 : 75		rozmer vykresu/plan dimension	A2x4	vykres/plan	HSP-07									
2	7	4	R	P	0	0	2	0	0	0	8	2	3	profesia/discipline	HSP
akcia/action	stup/stage	st.objekt/building	revízia/revision	datum/date	paré	záskazky									