



- výška snímačů ZD C02 bude 60cm od podlahy v suchých, na chodbách a při zdroji, v operačních sálach bude umiestnenie v podlahe
- v projekte sú navrhované termostaty s meraním teploty vlhkosti a kvalitou vzduchu
- požiarne klápy sú umiestnené v podlahe
- záplavové snímače sú umiestnené 5cm nad podlahou
- počet ventílov ovládaných senzorom v rozdeľovači kúrenia je daný počtom okruhov daného rozdeľovača
- senzor diferenciálneho tlaku je umiestnený v podlahe/strope
- RKP, RVP umiestnenie v podlahe

[illegible]

OCHRANNÉ OPATRENIA:
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
podľa STN 33 2000-4-41, čl. 411
PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI (RCD)
podľa STN 33 2000-4-41, čl. 415
VONKAJŠIE VPLYVY:
PODĽA PROTOKOLU O URČENÍ
VONKAJŠÍCH VPLYVOV

A square with a diagonal line from the top-left corner to the bottom-right corner. A line segment labeled 's' is drawn from the bottom-left corner to the diagonal line.

d.g.A. design graphic architecture s.r.o., Jiraskova 38, 080 05 Prešov, atelier Popradská 80, 840 011 Košice, zapísaná v OR OS Prešov, oddiel Sro, vkladka 17132/P, tel. +421 55 8444307, mail. atelierdga@gmail.com.sk, IČO: 38 514 241, DIČ: 202 214