



ENERGOBLOK (SO 05)

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

OZNAČENIE JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ STAVBY V RIEŠENÍ ASR A PBS NIE JE TOTOŽNÉ		
PODLAŽIE V ARCHITEKTONICKO STAVEBNOM RIEŠENÍ	PODLAŽIE NA KÔTE	PODLAŽIE V RIEŠENÍ PBS
I.PP	±0,000	I.NP
I.NP	+3,300	II.NP
II.NP	+7,100	III.NP
III.NP	+10,900	IV.NP
STRECHA	+14,900	PODLAŽIE V ZMYSLE § 5 ODS. 2 PÍSM. b) VYHLÁŠKY Č. 94 NIE JE POŽIARNYM PODLAŽÍM

LEGENDA

	HRANICE POŽIARNEHO ÚSEKU
	HRANICE POŽIARNE NEBEZPEČNÉHO PRIESTORU POŽIARNEHO ÚSEKU
	POŽIARNÝ ÚSEK - STUPEŇ PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI
	POŽIARNÝ UZÁVER
	HADICOVÉ ZARIADENIE - HADICOVÝ NAVIJAK S TVAROVO STÁLOU HADICOU, DĹŽKY HADICE 30 m
	PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ PRÁŠKOVÝ S NÁPLŇOU 6 kg
	PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ VODNÝ S NÁPLŇOU 9 kg
	PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ CO2 S NÁPLŇOU 5 kg
	SMER ÚNIKU
	ÚNIKOVÁ CESTA
	NÚDZOVÉ OSVETLENIE
	POŽIARNA ODOLNOSŤ ZVISLEJ STAVEBNEJ KONŠTRUKCIE
	POŽIARNA ODOLNOSŤ VODOROVNEJ STAVEBNEJ KONŠTRUKCIE
	ZARIADENIA NA ODVOD TEPLA A SPLODÍN HORENIA V POŽIARNOM ÚSEKU
	ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA V POŽIARNOM ÚSEKU
	HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU V POŽIARNOM ÚSEKU
	PANIKOVÝ VÝCHODOVÝ UZÁVER
	ÚNIKOVÝ VÝCHOD
	PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ - STANOVISŤE
	HADICOVÉ ZARIADENIE

PODLAŽIE NA KÔTE +14,900 V ZMYSLE § 5 ODS. 2 PÍSM. b) VYHLÁŠKY Č. 94 NIE JE POŽIARNYM PODLAŽÍM, JEDNÁ SA O TECHNICKÉ PODLAŽIE - NENACHÁDZA SA V ŇOM TRVALÉ, RESP. DOČASNÉ PRACOVNÉ MIESTO

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE VYPRACOVANÁ V ZMYSLE VYHLÁŠKY MV SR Č. 94/2004 Z.z. V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV V NÁVÄZNOSTI NA STN 92 0201-1 AŽ 4

VÝKRESOVÁ ČASŤ RIEŠENIA PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI NENAHRÁDZA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ RIEŠENIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

UPOZORNENIE:
VŠETKY NAVRHOVANÉ MATERIÁLY JE MOŽNÉ NAHRADIŤ ODOBNÝMI MATERIÁLMI S PODOBNÝMI STAVEBNOTECHNICKÝMI A FYZIKALNÝMI VLASTNOSTAMI INÝCH CERTIFIKOVANÝCH VÝROBKOV !!!
TENTO VÝKRES JE NEHMOTNÝM MAJETKOM FIRMY d.g.a. DESIGN GRAPHIC ARCHITECTURE s.r.o. OBSAH TOHTO VÝKRESU JE PREDMETOM OBCHODNEHO TAJOMSTVA FIRMY. PODZAT, ZVEREJNIŤ, ROZMNOŽIŤ, POUŽÍVAŤ NA UCELY INEJ STAVBY, UKÁZAŤ Z NEHO ODPISY, VYPISY ALEBO KÓPIE BEZ PÍSMENNEHO SUHLASU FIRMY, JE PORUŠENIE PLATNÝCH PRAV!!!

schéma/plan	orientácia/orientation

± 0,000 = 486,50 m.n.m. BPV			
revízia/revision	datum/date	obsah/contents	
investor/client	Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves	Jána Janského 1 052 01 Spišská Nová Ves	Miroslava Letavá Ing. Marek Klimko
author/desinger	DutchHealthArchitects	Wilhelminalade 310 3072 AR Rotterdam The Netherlands www.dutchhealtharchitects.nl	
co-author/desinger	d.g.a. design graphic architecture s.r.o.	Sídlo: Jiráskova 38, Prešov Ateliér: Popradská 80, Košice Tel: +421 55 644 4397 atelierdga@mail-l.com.sk	Ing.mgr.arch. Radovan Gonos Ing. Martin Kušník Ing. Peter Čimbal Ing. Miroslav Čumplik Ing. Ľubomíra Šimková
vypracoval/drawn by	Ing. Július JUHÁSZ	Sídlo: Jiráskova 38, Prešov 040 01, Košice Tel: +421 55 644 4397 juhazgyyva1996@gmail.com	Ing. Július JUHÁSZ
generálny projektant/ general designer	Ing.mgr.arch. Radovan Gonos		autorizácia/authorisation
zodpovedný projektant/ responsible designer	Ing. Július JUHÁSZ		
typ/typ	Ing.mgr.arch. Radovan Gonos		
projekt/project	DOSTAVBA A REKONŠTRUKCIA LOŽKOVEJ ČASŤI NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI		
miesto/place	Spišská Nová Ves, Jána Janského 1, 052 01 Katastrálne územie: Spišská Nová Ves Parcela č.: 1094/1, 9094/81, 1094/98, 1094/99, 1095, 1096		
stavebný objekt/building	SO 05 ENERGOBLOK		
vykres/plan	PODORYS I.NP (PODORYS 1.PP V ZMYSLE ASR)		
mierka/scale	1 : 100	rozměr vykresu/plan dimension	840 x 297
		vykres/plan	PBS-14
2	7	4	R
P	0	0	5
0	0	0	9
2	3		
akcia/action	stupeň/stage	st. objekt/building	revízia/revision
			datum/date
			paré
			číslo zákazky
			PBS