DODÁVKA INTERIÉRU:
LN - Nenosná kruhová umývadlo s rúrkou stojankovou zmiešavacou batériou, osadené do spodnej skrinky – určené na umývanie rúk
JD - Nenosný obdĺžnikový drez s rúrkou stojankovou zmiešavacou batériou, osadený do spodnej skrinky – určený na umývanie nástrojov, resp. výplachov biologického materiálu.
DD - Nenosný dvojdrez s rúrkou stojankovou zmiešavacou batériou, osadený do spodnej skrinky – určený na umývanie nástrojov, resp. výplachov biologického materiálu.

DODÁVKA A MONTÁŽ ZDRAVIE:
- batérie a odpadové kúpeľový (stojankujúceme nerezovú) pre UN,JD,DD ku dodávku ZTI
11-102 - Umývadlo zdravotné so zmiešavacou batériou a odpadmou súpravou (stojankujúceme nerezovú), obklad za umývadlom do výšky 1,2 m
11-107 – výlevka
15-77 - Elektrotatolový vodivá uzemnená podlahová krytina. Zvodový odpor musí byť $5x10^4$ Ω - 10^6 Ω. Zvodová sieť vodivej podlahy musí byť vyvedená k prípojnicu pospájania.
S_{11} - vývod el. prúdu 230 V/N A pre stolárenú uzatvárateľ gamitúrnu Zásť nad 5H, vo výške 2300 mm, ukončený vývodom v dĺžke 30 cm. Vzhľa konce vodičov
S_{12} - vývod el. prúdu 230 V/N A pre stolárenú uzatvárateľ gamitúrnu Zásť, vo výške 2300 mm, ukončený vývodom v dĺžke 30 cm.
S_{13} - vývod el. prúdu 230 V/N A pre stropný otvorený gamitúrnu Zásť napojený z 5H, ukončený vývodom v dĺžke 30 cm.
S_{14} - vývod el. prúdu 230 V/N A pre stropný otvorený gamitúrnu Zásť napojený z 5H, ukončený vývodom v dĺžke 30 cm.
Z_{11} - Vývod el. prúdu 230 V, jeden vyhotovuje zabezpečuje 230 V/N, podlahová zásuvka
Z_{12} - Vývod el. prúdu 230 V/N A pre stolárenú uzatvárateľ gamitúrnu Zásť, na stene nad kuchynskou linkou vodičov nechajte vyčnievať z inštalačnej krabice cca 20 cm, osadenie vo výške vyjmúcich svetiel (spresnie hodiny sú dodávateľ technológie).
PC – dvojitá zásuvka počítačovej siete 2RJ45, 450 mm výsko – iné projektant odsúpnutia, parametre siete: 1 G Bit.
PC* – dvojitá zásuvka počítačovej siete 2RJ45 z interferenčnou štítu na stole 450 mm výsko - parametre siete: 1 G Bit.
PC_1 – zásuvka počítačovej siete 1RJ45, 450 mm výsko – parametre siete: 1 G Bit.
PC_2 – zásuvka počítačovej siete 1RJ45, 1200 mm výsko – parametre siete: 1 G Bit.
PC_3 – zásuvka počítačovej siete 1RJ45, 450 mm výsko – parametre siete: 1 G Bit.
Z – el. zásuvka 230 V / N A podľa STN 33 2000-7-710, 450 mm výsko
Z_1 – el. zásuvka 230 V / N A podľa STN 33 2000-7-710, napájaná zo záložného zdroja nad 15a, 1200 mm výsko, odlišené zelenou farbou
Z_2* – el. zásuvka 230 V / N A podľa STN 33 2000-7-710, napájaná zo záložného zdroja nad 15a, ukončená v podhľade, odlišené zelenou farbou
IP44 – el. zásuvka s krytím IP44, s krytkou
Z_3 – el. zásuvka 230 V / N A napájaná cez prúdový chránič podľa STN 33 2000-7-710, 1200 mm výsko
Z_4 – el. zásuvka 230 V / N A podľa STN 33 2000-7-710, napájaná zo záložného zdroja nad 15a, 600 mm výsko, odlišené zelenou farbou
Z_{5*} – el. zásuvka 230 V / N A podľa STN 33 2000-7-710, napájaná zo záložného zdroja nad 15a, z interferenčnou štítu na stole 600 mm výsko, odlišené zelenou farbou
U – uzemňovacie svorky pre uzemnenie pripojených prístrojov podľa EI 710-415.2 STN 33 2000-7-710
I - Prívod stlačenej vzdy 12" ukončený vo výške 1650 mm výkonným uzatváracím ventilom s vonkajším závitom, pre napojenie zmiešavacieho zariadenia pre dezinfekčné roztoky – (rieši projektant zdravotechniky)
O_2 - Vývod medicinálneho kyslíka z lekárskeho stĺpového panelu (1200 mm výsko) – rieši projektant medicínyov

UPOZORNENIE:
Vzdialenosť vývodov medicínyov a elektro musí byť min. 20 cm v ktorúkoľvek smere !
Všetky otvorené gamitúrnu Zásťe musia mať sen.tor pohybu.
Pri všetkých dverách musí byť dodržaný voľný priestor, vrátane hrany podlahy, resp. spodnej hrany hotového stropu (omietka, podhľad). Uvažuje šírky dverí so.tov, svetlé priechodzie šírky.
Výška ukladu pri sanitárnych zariadeniach min. do výšky 180 cm nad podlahou.
V miestnostiach pleseňových je podmienkou podľa STN EN 33 2000-5-51 ukladanie.
Typ miestnosti podľa STN 33 2000-7-710 je uvedený pri názve miestnosti. Súčasťou PD je aj protokol o určení klasifikácie zdravotníckeho priestoru do skupín v súlade s prílohou B.
Všetky zmeny, ktoré vzniknú pri realizácii projektu stavby za strany GP, alebo ktoré vzniknú pri realizácii, musia byť projektované a projektantom autorizovaným dohodnuté.
Pri všetkých úpravách je potrebné zabezpečiť dostatočnú výmenu vzduchu.

UPOZORNENIE:
TENTO VÝKRES JE MAJETKOM SPOLOČNOSTI DHA, A.S. A JE CHRÁNENÝ AUTORSKÝM ZÁKONOM. AKÉKOĽVEK ROZMNOŽOVANIE ALEBO ROZŠÍRENIE BEZ PÍSOMNÉHO SÚHLASU SPOLOČNOSTI DHA, A.S. JE ZAKÁZANÉ.
THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DHA, A.S. AND IS PROTECTED BY COPYRIGHT LAW. ANY REPRODUCTION OR DISTRIBUTION WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF DHA, A.S. IS STRICTLY PROHIBITED.

± 0,000 = 499,50 m.n.m. BPV

investor/client	Nemocnica s poliklinikou, Spišská Nová Ves	Jána Jesenského 1 052 01 Spišská Nová Ves	Mgr.art.Ladislav Mydlo, Ing. Marek Šlúrka
autor/designer	DuchHeathArchitects	Mühlenstraße 2/3 3013 AR Rotterdam Holland www.duchheatharchitects.nl	
coauthor/designer	d.g.A. design graphic architecture s.r.o.	Klátik Jánošíkova 38, Podlavice Mobil: Pezinská 62, Kubra Tel: +421 33 640 4197	Ing.arch. Radovan Gonos Ing. Radim Kubra Ing. Peter Dzivjak Ing. Ján Kubra Ing. Lubomíra Dzivjaková
vykonávateľ/client. ty	Hosping a.s.	Bajkalská 29F 821 01 Bratislava	Ing. Eva Hlaváčik Ing. Ivan Hlaváč Ing. Matej Hlaváč
generálny projektant/ general design.per	Ing.arch. Radovan Gonos		autorizačná/authorisation
zodpovedný projektant/ responsible design.per	Ing. Eva Hlaváčik		
kópia/	Ing.arch. Radovan Gonos		
projekt/project	DOSTAVBA REKONŠTRUKCIA LOŽKOVEJ ČASTI NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI		
stavba/place	Spišská Nová Ves, Jána Jesenského 1, 052 21 Kataster územia: Spišská Nová Ves Parcela č.: 5284/1, 8284/87, 12964/96, 12965, 12966		
časový objem/stupeň	SO 02 HLAVNÝ OBJEKT - DOSTAVBA NsP		
výkresová	Pôdorys 1.PP PS 11 MEDICÍNSKA TECHNOLÓGIA		
mierka/scale	1 : 75	číslo výkresu/drawing	MT-01

2	7	4	R	P	0	0	2	0	0	0	8	2	3	stavebný objekt/bldg	MT
														číslo zákazky	

d.g.A. design graphic architecture s.r.o., Jánošíkova 38, 080 06 Prešov, Klátik Podlavice 66, 082 07 Hrišovce, zapísaná v OR OS Prešov, oddiel Sro, vložka 17124/P, tel:+421 915 640 4197, mail: atelier.dga@gmail.com, IČO: 36 513 121, DIČ: 2022 012 072