Eva Berešová
Bini Beatus s.r.o.
Markušovská cesta 3254/22
052 01 Spišská Nová Ves

Naše číslo: 11741/2023
Vybavuje:
Email info@vsdas.sk

V Košiciach, dňa 17.05.2023

Vec: Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s. k projektovej dokumentácii

Názov stavby: SO 06 Komunikácie a spevnené plochy (v rámci hlavnej stavby Dostavba nemocnice s poliklinikou, Spišská Nová Ves)
Odberné miesto:

Našej spoločnosti bola predložená na posúdenie projektová dokumentácia nižšie uvedenej stavby:

Identifikačné údaje:

Názov stavby:Dostavba nemocnice s poliklinikou, Spišská Nová Ves

Žiadateľ (investor):Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s., Jána Jesenského 1

Miesto stavby:Spišská Nová Ves, Jána Jesenského 1, 052 01

Zodpovedný projektant:Ing. Vladimír Vydra – ARDYV FORM, Košice

Stupeň projektu: Projekt pre stavebné konanie

Členenie stavebných objektov

SO 06 – Komunikácie a spevnené plochy

Popis navrhovaného riešenia: predložená projektová dokumentácia rieši výstavbu komunikácii a spevnených plôch v rámci hlavnej stavby Dostavba nemocnice s poliklinikou, Spišská Nová Ves.Jedná sa o stavbu komunikácie s krytom z asfaltového betónu, parkovísk pre osobné autá s krytom zo systémovej betónovej dlažby, parkovísk pre osobné autá s krytom z betónovej zatrávňovacej dlažby, chodníkov s krytom zo systémovej betónovej dlažby, odvodnenia spevnených plôch a dopravného značenia.

Vyjadrenie

K navrhovanej stavbe podľa predloženej projektovej dokumentácie nemáme zásadné pripomienky,ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia a so stavbou súhlasíme.

Upozornenie:

- Upozorňujeme Vás, že v blízkosti záujmovej oblasti (viď príloha) sa nachádzajú podzemné vedenia VN. S plánovanými zemnými prácami v blízkosti podzemných vedení súhlasíme, žiadame však dodržať nasledovné podmienky.

1. Pred začatím zemných prác, si v prípade potreby objednajte vytýčenie káblov a to prostredníctvom nášho eshopu na www.vsdeshop.sk.
2. V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.

3. Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
4. Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.
5. Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.
6. Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: 0556101766.
7. Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.

- Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme.

- V prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných predpisov žiadame, aby bol rešpektovaný rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby voči existujúcim častiam regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa VSD, a.s. V prípade nedodržania tejto požiadavky si bude VSD, a.s. uplatňovať všetky škody a zvýšené náklady, ktoré jej pri výkone povolenej činnosti vzniknú z titulu, že sa jej stavby a zariadenia dostali do ochranného pásma novovzniknutej stavby.

Za správnosť a úplnosť predmetnej dokumentácie a za jej realizovateľnosť je zodpovedný podľa stavebného zákona uvedený projektant.

• Zásady a pravidlá platné pre vzťahy medzi PDS a užívateľmi distribučnej sústavy vymedzuje Prevádzkový poriadok PDS spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.

Vyjadrenie platí jeden rok, pričom aj pred uplynutím tejto lehoty stráca platnosť v prípady zmeny údajov, na základe ktorých bolo vydané. O predĺženie platnosti vyjadrenia je možné písomne požiadať pred uplynutím doby jeho platnosti.

S pozdravom

Ing. Jaroslav Valichnáč
vedúci odboru
Rozvoj distribučnej sústavy VN a NN

Ing. Vladimír Petruľák
vedúci technik - rozvoj distribučnej sústavy VN a NN

Príloha: Lokalita možného pripojenia k stanovisku č. **11741/2023**

Riadenie investícií

Vyhotovil: petrulak_vladimir

N

1:1 000

Legenda:

ZVN a VVN Vedenia
- VVN kábel
- VVN vzduch
- ZVN kábel
- ZVN vzduch

VN Vedenia
- VN kábel
- VN vzduch

NN Vedenia
- NN kábel
- NN vzduch

NN Prípojky
(orientačné zakreslenie)
- NN káblová prípojka
- NN vzdušná prípojka

Trafostanice



Dátum: 17. 5. 2023

Vektorová katastrálna mapa:
© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Ortofotomapa © Geodis Slovakia, s.r.o.
Ortofotomapa © Eurosense, s.r.o.
© Prispievatelia OpenStreetMap