



Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová
Ves, a.s.

Jána Jánskeho 1
052 01 Spišská Nová Ves

Naše číslo: 16891/2023/5100725640

Vybavuje:

Email: info@vsdas.sk

V Košiciach, dňa 30.06.2023

Vec: Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s. k žiadosti o zmenu maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) pripojenia existujúceho odberného zariadenia

Názov stavby: Mrk - 24ZVS0000001245D

Odborné miesto (obec, ulica, č. domu, č. parcely): Spišská Nová Ves 052 01, Jána Jánskeho 1,

Priamovýhrevné vykurovanie / ohrev : ÁNO

Akumulačné vykurovanie / ohrev : ÁNO

Odsúhlasené hodnoty pripojenia do distribučnej siete

	Existujúci	Odsúhlasený
Maximálna rezervovaná kapacita	376 kW	680 kW
Spôsob merania spotreby elektriny		nepriame - VN
Hodnota prevodu meracieho transf. prúdu MTP	/ A/A	20/5 A/A
Typ prípojky	trojfázová	trojfázová

Pozn. Spôsob merania spotreby elektriny : Priame - bez MTP a MTN, Polopriame - s MTP a bez MTN, Nepriame - s MTP a MTN

Napájacia ES : ES0841-02 SNV II

Číslo VN vývodu / TM : V327/00000841-S-J-KA-00047

EIC : 24ZVS0000001245D

So zvýšením maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) súhlasíme pri dodržaní nasledovných podmienok:

1. Bod pripojenia odberu elektriny ostáva pôvodný (prostredníctvom existujúcej VN prípojky a jednoúčelovej transformačnej stanice "TS0841-0072 SNV MTR Poliklinika", ktorú je potrebné upraviť).

Majetkové rozhranie Prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS) - žiadateľ (investor): Zariadenie PDS končí VN kábllovými koncovkami prírodných VN vedení č.V201 a V327 vo VN rozvádzači transformačnej stanice TS0841-0072 SNV MTR Poliklinika. transformačná stanica TS0841-0072 SNV MTR Poliklinika je majetkom žiadateľa.

2. Žiadame dodržať hodnoty max. schválených istení a hodnoty schválených meracích transformátorov prúdu (MTP). Pre požadovanú MRK 680kW žiadame inštalovať MTP s prevodom 20//5/ A (vo všetkých troch fázach), triedy presnosti 0,2s pre prvé samostatné jadro určené výhradne pre fakturačné meranie. Menovitý výkon 10VA, nadprúdové číslo nie väčšie ako 5, metrologické overenie platné v SR. Ostatné podmienky ostávajú platné ako pri predošlej žiadosti o pripojenie zdroja: Meracie transformátory napätia s prevodom 22000/√3//100/√3/V, vo všetkých troch fázach, triedy presnosti 0,5 pre prvé samostatné vinutie určené výhradne pre fakturačné meranie. Menovitý výkon 10VA, istenie z VN strany, metrologické overenie platné v SR. Doplňiť pred skúšobnú svorkovnicu ZS1b poistkový odpínač pre istenie

Kontakty

Názov spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. • www.vsd.sk • www.vsdshop.sk

Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika • IČO: 36 599 361, IČ DPH: SK2022082997

info@vsdas.sk • Poruchová linka VSD 0800 123 332 • www.vypadokelektriny.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka 1411/V



napät'ových okruhov fakturačného merania typu OPV 10/3 s 2A poistkami v plombovateľnom prevlečnom kryte. Sekundárne prúdové a napät'ové obvody fakturačného merania realizovať: Prívody od MTP do skúšobnej svorkovnice realizovať samostatným káblom s farebným rozlíšením žil CYKY-J 5x4mm², prívod od uzemnených svoriek MTP do skúšobnej svorkovnice jediným vodičom. Napät'ový okruh fakturačného merania do poistkového odpínača realizovať samostatným káblom s farebným rozlíšením žil CYKY-J5x2,5mm².

3. Meranie elektriny vo všetkých odberných miestach na vymedzenom území VSD, a.s. musí byť zásadne riešené v súlade s požiadavkami VSD, a.s. uvedenými v dokumente „Podmienky merania elektriny“, ktorý je zverejnený na portáli eVSD (www.vsds.sk).

4. Náklady na výmenu meracích transformátorov prúdu a rekonštrukciu transformačnej stanice TS0841-0072 SNV MTR Poliklinika znáša žiadateľ

5. Pred pripojením nového odberného miesta, alebo pri úprave hodnoty maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia - „MRK“ (súčasného príkonu Ps) existujúceho odberného elektroenergetického zariadenia, je žiadateľ povinný uzatvoriť s PDS zmluvu o pripojení. V zmysle platnej legislatívy je ďalej potrebné, aby mal žiadateľ o pripojenie uzatvorené všetky relevantné zmluvy (zmluva o dodávke elektriny, zmluva o distribúcii elektriny a zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku účastníka trhu s elektrinou, resp. zmluva o združenej dodávke elektriny, atď.) ešte pred znovu pripojením odberného miesta - v opačnom prípade dochádza k neoprávnenému odberu elektriny.

6. Dovoľujeme si Vás zároveň informovať, že v zmysle Prevádzkového poriadku spoločnosti VSD, a.s. uzatvára spoločnosť VSD, a.s. Zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy výlučne s vlastníkom pripájaného odberného elektrického zariadenia, resp. v prípadoch keď je odberné elektrické zariadenie súčasťou nehnuteľnosti (napríklad byty alebo nebytové priestory) výlučne s vlastníkom nehnuteľnosti.

7. Projektovú dokumentáciu riešiacu technické úpravy spojené so zmenou MRK žiadame zaslať v digitálnej forme (*.pdf - skrátené názvy bez diakritiky) k nám na vyjadrenie. Štruktúra a obsah projektovej dokumentácie je zverejnená na našom webovom sídle www.vsds.sk v časti Domov / Dodávateľia služieb / Štandardizácia / Technologické predpisy / 600 Rôzne. Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii s prílohami v dig. forme, je možné podať cez portál eVSD (www.vsds.sk), po zaregistrovaní a prihlásení sa do Vášho účtu.

Upozorňujeme Vás, že projektovú dokumentáciu je potrebné zaslať na vyjadrenie až po uzatvorení novej zmluvy o pripojení a uhradení zálohovej faktúry za pripojenie.

8. VSD, a.s. Vám odporúča obrátiť sa na oprávnenú montážnu organizáciu, ktorá Vám na základe Vašej objednávky zabezpečí úpravy merania, resp. prípadné úpravy v zapojení odberného miesta vyvolané zvýšením MRK.

9. Kontrolu správnosti zapojenia MT na primárnej i sekundárnej strane a zaplombovanie všetkých krytov vykonáva správca merania.

10. Podľa platnej legislatívy je pripojenie žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy alebo o zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia spoplatnené poplatkom za pripojenie. Cenník poplatkov za pripojenie do distribučnej sústavy na napät'ovej úrovni VN je zverejnený na portáli eVSD (www.vsds.sk).

11. Zásady a pravidlá platné pre vzťahy medzi PDS a užívateľmi distribučnej sústavy vymedzuje prevádzkový poriadok PDS spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.

12 V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne ďalších procesných krokov potrebných k zabezpečeniu pripojenia Vášho odberného elektroenergetického zariadenia, príp. otázok týkajúcich sa zmluvného zabezpečenia Vami požadovanej maximálnej rezervovanej kapacity (Zmluvy o pripojení) sa obráťte na e-mailovú adresu os_vn@vsdas.sk.

V prípade, že nebudú splnené všetky podmienky uvedené v tomto stanovisku, VSD nepripojí odberné



Strana 3 z 3

miesto do distribučnej sústavy. VSD nezodpovedá za škodu a ušlý zisk z dôvodu nepripojenia odberného miesta pre nesplnenie podmienok uvedených v tomto stanovisku zo strany žiadateľa o pripojenie.

Stanovisko nadobúda platnosť účinnosťou Zmluvy o pripojení, pričom túto zmluvu na základe stanoviska je možné uzatvoriť do 6 mesiacov od jeho vydania. Stanovisko je platné po dobu účinnosti Zmluvy o pripojení.

S pozdravom

Ing. Marek Palgut
vedúci úseku
Riadenie investícií

Ing. Jaroslav Valichnáč
vedúci odboru
Rozvoj distribučnej sústavy VN a NN

