



DOPRAVNÝ ÚRAD

TRANSPORT AUTHORITY

ODFOMED
TEL: 02 48 777 541

KÓP

DÚ/L001-A/v5

Mesto Spišská Nová Ves
Oddelenie územného plánovania a SP
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová ves

Váš list číslo / zo dňa

20-2198/20023-Lo /
21.06.2023

Naše číslo

17230/2023/ROP-002-P/33532

Vybavuje / ☎ / e-mail

Bc. Kováčová / 02 48 777 541
bronislava.kovacsova@nsat.sk

Bratislava

03.07.2023

Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi, SO 06 Komunikácie a spevnené plochy, na pozemkoch KN-C parc. č. 1094/1, 1094/81, k. ú. Spišská Nová Ves – oznámenie o začatí stavebného konania stavby - odpoveď

Vaším listom ste nám oznámili začatie stavebného konania stavby: „Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi, SO 06 Komunikácie a spevnené plochy“, na pozemkoch KN-C parc. č. 1094/1, 1094/81, k. ú. Spišská Nová Ves.

Dopravný úrad ako dotknutý orgán štátnej správy v civilnom letectve v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (**letecký zákon**) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s poukazom na ustanovenie § 126 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (**stavebný zákon**) v znení neskorších predpisov s vydaním stavebného povolenia pre stavebný objekt *SO 06 Komunikácie a spevnené plochy* súhlasí s podmienkou, ktorú žiada zapracovať do stavebného povolenia stavby:

- Stavebník je povinný oznámiť prevádzkovateľovi VZZS – AIR - TRANSPORT EUROPE, spol. s r. o., so sídlom Na letisko, Letisko Poprad-Tatry, 058 98 Poprad, IČO: 00 697 516, minimálne 7 dní pred začatie stavby.

Dopravný úrad dáva do pozornosti, že navrhnuté miesto pre plánovaný heliport nespĺňa podmienky voľnosti prekážkových rovín a plôch, ktoré sú stanovené v leteckom predpise L 14 LETISKÁ, II zväzok, Heliporty, vydaného úpravou č. 16/2004 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2004.

Zároveň Vás touto cestou informujeme, že riešené územie sa nachádza v ochrannom pásme Letiska Spišská Nová Ves, z ktorého vyplýva nasledovné obmedzenie:

- najvyšší bod dostavby a rekonštrukcie nemocnice s poliklinikou, vrátane všetkých zariadení umiestnených na jej strechách (napr. komíny, vzduchotechnika, antény, reklamné zariadenia, technológie a pod.), ostatných objektov a zariadení nestavebnej povahy umiestnených v riešenom území (aj dočasne), najvyšší bod stavebných mechanizmov“) použitých pri realizácii stavby (veža, tiahlo, maximálny zdvih ramena žeriava, betónpumpy, pilotážnej súpravy, plošiny a pod.) nesmie svojou najvyššou časťou prekročiť nadmorskú výšku 560,00 m n.m.Bpv, t. j. výšku cca 77,00 m od úrovne terénu (*výškové obmedzenie určené ochranným pásmom kužeľovej plochy Letiska Spišská Nová Ves*).

Ako dotknutý orgán štátnej správy žiadame o doručenie stavebného povolenia stavby.

JUDr. Mária Čiripová, LL.M.
poverená vykonávaním funkcie
riaditeľky divízie civilného letectva