



Pre všetkých uchádzačov
zaradených v DNS: 43743

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SE-VO1-2023/004958-002

Vybavuje/linka
Starčevič/445 74

Bratislava
28.11. 2023

Identifikačné údaje súťaže:

Názov zákazky: Hasiace prístroje 2
ID zákazky: 49467

DNS: **Hasiace prístroje s príslušenstvom a bezpečnostné značenie DNS**
ID zákazky: 43743
Forma postupu: verejná súťaž – nadlimitná
Vestník UVO č.: 164/2023 - 28412 - MUT
Vestník EU č.: 2023/S 158-501747

Vec: vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky

Podľa § 48 zákona (ďalej len „zákon“) č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám poskytujeme vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky:

Otázka č. 1

chceli by sme poukázať na nesúlad v súťažných podkladoch a týmto aj žiadame o vysvetlenie (opravenie podkladov) tak, aby boli jednoznačne určené parametre. Nesúlad je konkrétne v položke 21 v dokumentoch:

1) Príloha č. 1 opis predmetu / vlastný návrh plnenia - Položka č. 20 - Polospojka na hadicu do hydrantov typ - C52 – „2“ vnútorný závit

2) Príloha č. 2 Štrukturovaný rozpočet ceny - Položka č. 20 - Polospojka na hadicu do hydrantov typ - C52 - 2,5 vnútorný závit
- kde sú v rovnakej položke uvedené rozdielne priemery.

3) Príloha č. 1 opis predmetu / vlastný návrh plnenia - Položka č. 21 - Polospojka na hadicu do hydrantov typ - C52 - 2,5 vonkajší závit

- daný priemer sa pri vonkajšom závite nevyrába (maximálny rozmer pri vonkajšom závite spojky C52 je 2").

Ďakujeme za skorú odpoveď a vysvetlenie.

Odpoveď č. 1**Zmena v súťažných podkladoch!****Verejný obstarávateľ mení súťažné podklady v prílohe č.2:**

Príloha č. 2 Štrukturovaný rozpočet ceny		
Položka č. 20 „Polospojka na hadicu do hydrantov typ - C52 - 2,5 vnútorný závit“	Staré znenie: Polospojka na hadicu do hydrantov typ - C52 - 2,5 vnútorný závit	Nové znenie: Polospojka na hadicu do hydrantov typ - C52 – „2“ vnútorný závit

Zmena v súťažných podkladoch!**Verejný obstarávateľ mení prílohu č.1 opis predmetu zákazky:**

Položka č. 1 Položka č. 21 - Polospojka na hadicu do hydrantov typ - C52 - 2,5 vonkajší závit	Staré znenie: Položka č. 21 - Polospojka na hadicu do hydrantov typ - C52 - 2,5 vonkajší závit	Nové znenie: Položka č. 21 - Polospojka na hadicu do hydrantov typ - C52 – „2“vonkajší závit
---	--	--

Zmena v lehote na predkladanie ponúk!

Stará lehota na predkladanie ponúk: 29.11.2023 do 10:00 hod.

Nová lehota na predkladanie ponúk: 01.12.2023 do 10:00:00 hod.

S pozdravom

Mgr. Ľubomír Kubička
riaditeľ odboru verejného obstarávania SE MV SR