

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie

OSIVO a.s., Kalinčiakova 2391, 960 03 Zvolen

Uchádzač:

Všetkým záujemcom

Názov zákazky:

„Fotovoltaika, solárne panely – Osivo“

Na základe žiadosti o vysvetlenie SP Vám odpovedáme:

Otázka č. 1:

v zadaní je použitý striedač 100kW - legislatíva sa od decembra 2022 riadi výkonom striedačov a nie panelov, a teda takto navrhnutý systém by si vyžadoval aj diaľkové riadenie (SCADA), predpokladám, že toto nebol zámer kupujúceho ani projektanta, ktorý dôkladne obmedzil výkon panelov na 99,5kWp podľa predošlých predpisov (projekt je datovaný 04/22). Ak to má byť 100 kW striedač, výkaz výmer postráda položku diaľkového riadenia.

Odpoveď:

Vzhľadom k tomu, že na streche je už nainštalované zariadenie a použitý striedač 96kWm budeme pri inštalácii potrebovať aj inštaláciu zariadenie SCADA, zahrnuté v položke 23 ASR modul diaľkové dispečerské riadenie.

Otázka č. 2:

Pôdorys v dokumentácii a navrhnuté pole panelov nijako nekorešponduje s reálnym rozmerom takto veľkej inštalácia, neurčuje ani náklon panelov. Plocha potrebná na umiestnenie požadovaného výkonu je v závislosti od použitej konštrukcie 4-6 násobne väčšia než v priloženej dokumentácii

Odpoveď č. 2:

Predpokladaná plocha panelov je cca 560 m² a voľná plocha na streche cca 1090m², položka č. 1 plocha na sanáciu hydroizoláciou pod FVZ.

Lehota na predkladanie ponúk sa predlžuje do 07.12.2023 do 10:00 hod a lehota vyhodnotenia sa mení na základe tejto skutočnosti na 08.12.2023

Považská Bystrica, 21.11.2023

Ing. Lenka Kivoňová

MP Profit PB, s.r.o.