

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie

OSIVO a.s., Kalinčiakova 2391, 960 03 Zvolen

Uchádzač:

Všetkým záujemcom

Názov zákazky:

„Fotovoltaika, solárne panely – Osivo“

Na základe žiadosti o vysvetlenie SP Vám odpovedáme:

Otázka č. 1:

Dobrý deň, na základe potvrdenia v predchádzajúcom vysvetlení že zákazka FVE počíta s ASDR terminálom nad 100kW je potrebné zverejniť jednopólovú schému na správne nacenenie ASDR. V projektovej dokumentácii jednopólová schéma nieje

Odpoveď č.1:

jednopólová schéma na zapojenie ASDR nie je spracovaná, spracovanie jednopólovej schémy bude súčasťou dodávky FVZ

Otázka č. 2:

Je vo Vašom prípade ASDR - dispečerské riadenie potrebné? Pre zdroje do 100kW to distribúcia nepožaduje. ASDR len navyšuje cenu diela.

Odpoveď č. 2:

vzhľadom k tomu, že na streche je už nainštalované zariadenie a použité striedače 60 kW+ 36kW, budeme pri inštalácii potrebovať aj inštaláciu zariadenie SCADA, ASR modul diaľkove dispečerské riadenie.

Lehota na predkladanie ponúk sa predlžuje do 11.12.2023 do 10:00 hod a lehota vyhodnotenia sa mení na základe tejto skutočnosti na 12.12.2023

Považská Bystrica, 24.11.2023

Ing. Lenka Kivoňová

MP Profit PB, s.r.o.