

OBJEDNÁVATEL: MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA Kubačova 21, 831 06 Bratislava - Rača IČO: 00 304 557 Zastúpenie: Mgr. Michal Drotován, starosta Kontakt. os.: Ing. Michal Gumenický, projektový manažér		GENERÁLNY PROJEKTANT:  www.stecho.sk		STECHO constructions, s.r.o. Hviezdoslavova 10 917 01 Trnava IČO: 52 920 259 DIČ: 212 11 81 392	
PROJEKTANT ČASTI: EXTALI-PROJEKT, s.r.o. RAČIANSKÁ 78 831 02 BRATISLAVA			ZODP. PROJEKTANT: ING. MAREK GEŠNÁBEL VYPRACOVAL: ING. MAREK GEŠNÁBEL		
NÁZOV PROJEKTU: ŠPORTOVÝ AREÁL ZŠ PLICKOVA - II.ETAPA				ČÍSLO ZÁKAZKY: 202201423	
MIESTO STAVBY: Bratislava - Rača, k.ú.: Rača (805866) dotknuté vlastné pozemky - p.č.: 891/296, 891/37					
STUPEŇ DOKUMENTÁCIE: DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY				ČÍSLO VÝKRESU: E03	PARÉ:
ČASŤ DOKUMENTÁCIE: D.7 - ELEKTROINŠTALÁCIA					
OBJEKT: SO07 PRÍPOJKA NN					
NÁZOV VÝKRESU: SÚPIS KÁBLOV				DÁTUM: 02/2023	

Súpis káblov

P.Č.	Označenie vývodu	Označenie kábla	Typ kábla	Odkiaľ	Kam	dĺžka	Spôsob ukončenia káblového vývodu	Poznámky
	Rozvádzač							
1	XC-E1	WL-XC-E1	CYKY-J 3x2,5	RA	MOBILIÁR	50	prívod pre zásuvky 230V	silový rozvod
2	XC-E2	WL-XC-E2	CYKY-J 3x2,5	RA	MOBILIÁR	50	prívod pre zásuvky 230V	silový rozvod

Montážna firma je povinná do skutkovej projektovej dokumentácie dopísať označenie vývodu, označenie kábla, typ kábla, odkiaľ a kam smeruje, spôsob ukončenia a popis kábla ku všetkým doplneným a zmeneným káblom oproti projektovej dokumentácie!

Montážna firma je povinná vždy označiť prívod a vývod z rozvádzača

Dĺžky káblov sa môžu v skutočnosti meniť v rozsahu 10-20%.