

**REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA**  
**BRATISLAVA hlavné mesto**  
**so sídlom v Bratislave, Ružinovská ul. č. 8, PSČ 820 09 Bratislava 29, P.O.BOX 26**

---

Mestská časť Bratislava - Rača  
Kubačova 21  
831 06 Bratislava 35

|                    |                |                 |            |
|--------------------|----------------|-----------------|------------|
| Váš list č./zo dňa | Naše číslo     | Vybavuje        | Bratislava |
| 14918/282/2022/GUM | HDM/13834/2022 | Mgr.Václavíková | 03.10.2022 |
| /23.08.2022        |                |                 |            |

Vec: Návrh na stavebné konanie stavby „Športový areál ZŠ Plickova 9“ - **stanovisko**

Dňa 09.09.2022 bola tunajšiemu úradu doručená Vaša žiadosť o vydanie stanoviska k horeuvedenej veci.

Predložená projektová dokumentácia rieši revitalizáciu areálu Základnej školy na Plickovej 9 v Bratislave.

Riešenie areálu pozostáva z funkčných zón: zóna športu, zóna exteriérovej výučby a oddychová zóna parkového charakteru. Jednotlivé zóny sú rozmiestnené v nadväznosti na dispozičné riešenie objektu základnej školy. Sú vizuálne oddelené separačnou zeleňou. Všetky zóny prepája trailová bežecká dráha, ktorá je pokračovaním atletickej bežeckej dráhy.

Objekt SO 01 bude riešený ako komplex stavieb, ktoré vzájomne súvisia, a to: športové plochy, detské ihriská a drobná architektúra - tribúna, skleník, pergola s viničom, pergola a vyvýšené záhony, petang a pódium, palisádový múrik a vonkajšia učebňa, atletický ovál a multifunkčné ihrisko, pieskové doskočisko.

Tribúna sa bude nachádzať v priestoroch areálu základnej školy, v blízkosti multifunkčného ihriska a atletickej dráhy. Objekt bude realizovaný na spôsob pobytových schodov so zariadením na osobnú hygienu (umývadlo, WC). Novostavba skleníka bude v priestoroch areálu základnej školy. Ide o prízemný objekt, ktorý je tvorený vstupnou halou, skladom náradia, miestnosťou na pestovanie s vyvýšenými záhonmi a zariadením na osobnú hygienu (umývadlo, WC). V exteriérovom priestore vznikne pergola s viničom, pergolová chodba, ktorá zarastie popínavým viničom. Pergola a vyvýšené záhony budú v dvoch úrovniach s rozličným využitím, ohraničených pergolou. Vyššia a väčšia časť priestoru je určená na pestovanie plodín vo vyvýšených záhonoch. Nižšie položený priestor s tehlovou dlažbou bude určený na prezentácie a exteriérovú výučbu. Petangové ihrisko je navrhnuté s rozmermi 12300 x 3300 mm. Povrch je tvorený drobným kamenivom určeným na hru. Ohraničenie petangového ihriska je navrhnuté z drevených hranolov. Pódium je navrhnuté s osami dĺžky 5890 mm a 3750 mm. Objekt je realizovaný ako vyzdvihnutá terasa nad okolitý pochôdzny mlatový povrch. Oporný múrik bude vytvárať terénny schod. Vonkajšia učebňa bude v exteriérovom priestore určená na výučbu. Tvar učebne bude neúplný kruh s polomerom 3680 mm. Od trávniky bude učebňa oddelená antikorovým pásom a bude tvorená masívnym dreveným sedením v počte 20 ks a tabuľou. Pieskové doskočisko bude riešené na konci bežeckej dráhy s rozmermi 6100 x 3000 mm. Od ostatných plôch bude doskočisko oddelené drevenými hranolmi 150 x 500mm. Atletický ovál a multifunkčné ihrisko bude súčasťou areálu základnej školy. Priestorové riešenie je navrhnuté bežeckým oválom s rampou a šprintérskou dráhou, ktorá je ukončená pieskovým doskočiskom. Bežecký

ovál má 2 dráhy. Vo vnútri oválu sa nachádza multifunkčné ihrisko. Okolo ihriska sa budú nachádzať rôzne zariadenia pre voľno časovú rekreáciu žiakov, stroje a zariadenia na workout cvičenie, kovové dráhy pre zdravie a hudobné prvky. Ihrisko bude umožňovať prevádzkovanie hier ako basketbal, hádzaná, tenis a iné. Prevádzkovateľom športovej plochy bude škola v zastúpení poverenej osoby.

Vetranie bezokenných priestorov (zariadenia na osobnú hygienu, skleník) bude zabezpečené núteným vetraním- radiálnym ventilátorom. Umelé osvetlenie posudzovaných priestorov je navrhnuté podľa STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie.

Po odbornom posúdení projektovej dokumentácie zaujíma tunajší úrad k predmetnej veci toto

### **s t a n o v i s k o**

Z hľadiska požiadaviek predpisov na ochranu verejného zdravia **sa súhlasí** s predloženou projektovou dokumentáciou k stavebnému konaniu stavby „Športový areál ZŠ Plickova“ za splnenia nasledujúcich podmienok:

1. herné prvky osadiť v súlade STN EN 1176 Zariadenia a povrch detských ihrísk a STN EN 1177 Povrch ihriska tlmiaci náraz;
2. pri kolaudácii stavby preukázať protokolom z merania intenzity rušivého svetla z navrhovaných svetelných zariadení súlad s Vyhl. MZ SR č. 539/2007 Z. z. o podrobnostiach o limitných hodnotách optického žiarenia a požiadavkách na objektivizáciu optického žiarenia v životnom prostredí.

**Mgr. Eva Fitzová, MPH**  
**poverená vykonávaním funkcie**  
**regionálnej hygieničky**