



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA

Miestny úrad, Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35

Všetkým záujemcom

V Bratislave dňa 27.12.2023

VEC: Odpoveď verejného obstarávateľa na doručené žiadosti o vysvetlenie III. kolo

Mestská časť Bratislava – Rača, so sídlom Kubačova 21, 831 06 Bratislava ako osoba povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „verejný obstarávateľ“) vyhlásila v Úradnom vestníku Európskej únie č. 2023/S 224- 706944 dňa 21.11.2023 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 230/2023 zo dňa 22.11.2023 pod značkou 37289 - MSP verejné obstarávanie s názvom „**Športový areál ZŠ Plickova, II. etapa, Bratislava – Rača**“.

V lehote na predkladanie ponúk bola verejnému obstarávateľovi doručená ďalšia žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov, ktorej cieľom je vysvetliť poskytnuté informácie uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách.

Verejný obstarávateľ na základe predloženej žiadosti od záujemcu poskytuje v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky všetkým záujemcom tak, ako je uvedené nižšie.

Otázka č.1:

Žiadame verejného obstarávateľa o upravenie rozmerov tehlovej dlažby. Vzhľadom na skutočnosť, že rozmer tehlovej dlažby 200 x 100 x 42 mm je nedostupný. Máme za to, že sa jedná o uprednostňovanie výrobcu. Dostupný rozmer tehlovej dlažby je 200 x 100 x 45 mm.

Žiadame verejného obstarávateľa aby umožnil použitie dlažby ktorá má väčšiu hrúbku ako 42 mm. Prípadne aby zverejnil referenčný výrobok uvažovaný v PD..

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 1:

Na základe uvedenej otázky verejný obstarávateľ informuje záujemcov, že v súlade s bodom 2.9 súťažných podkladov: „Uchádzač môže predložiť aj materiály/výrobky lepších parametrov“. Konkrétne na základe otázky k položke č. 122 v SO 04 Exteriér „Tehlová dlažba, rozmer 200x100x42 mm, nízkonasiakavá, RAL 8004“ ak pre uchádzača nie je dostupný výrobok daných parametrov s hrúbkou 42 mm môže v ponuke predložiť výrobok daných parametrov s väčšou hrúbkou 45 mm, ktorý je dostupný, čo predstavuje lepší parameter ako požadovaný. Uvedená zmena hrúbky je v súlade s bodom 2.4 súťažných podkladov pre použitie ekvivalentu: „... v prípade rozmerov bude akceptovaná odchýlka od stanovených rozmerov -0% / +15%; v prípade materiálu musí ísť o materiál lepších fyzikálnych vlastností z hľadiska jeho pevnosti“.

Vzhľadom k tomu, že odpoveď na predloženú otázku len vysvetľuje skutočnosti, ktoré boli uvedené v súťažných podkladoch, ktoré boli zverejnené dňa 28.11.2023 a informácie o tehlovej dlažbe zaslané v žiadosti o vysvetlenie dňa 21.12.2023, **verejný obstarávateľ nebude predlžovať lehotu na predkladanie ponúk.**