



## ZNAČKY POŽIARNEJ OCHRANY

<b>EW-C</b>	Požiarny uzáver		Hlasová signalizácia požiaru
<b>60D1</b>	EW - obmedzujúci šírenie tepla EI - bránia šíreniu tepla S - trený prietoku dymu		Hadícový naviják DN 25 mm, DN33 mm dĺžka hadice 20m alebo 30m Nástenný hydrant 52(C), dĺžka hadice 20m
C - so samozatváracím			Prenosný hasiaci prístroj - práškový 6kg
PK - s paníkovým východovým uzáverom			Prenosný hasiaci prístroj - snehový
KZ - s koordinátorom zatvárania			

[illegible]

VŠETKY ZMENY OPROTI PREDLOŽENEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII ŽIADAME KONZULTOVAŤ SO SPRACOV. PD.  
ROZMERY NA STAVBE KONTROLOVAŤ, V PRÍPADE NEPRESNOSTÍ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA.

<b>REKONSTRUKCIA BUDOVY - RADNICA ŽILINA</b>		<b>GENERALNY PROJEKTANT:</b>	
MAJOK STAVBY: MAJOK STAVBY: INVESTOR:	REKONSTRUKCIA BUDOVY - RADNICA ŽILINA MASARYKOVÉ NÁMESTIE 31, 010 01 ŽILINA, PARC. č. 136/1-4, K.Ú. ŽILINA PAMÁRCH 1 STÉFANKOVKA 1 940		
<b>PROJEKT PRÉ STÁVENÉ PÓVÉLENIE</b>			
GENERALNY PROJEKTANT: ZOPOVEDNY PROJEKTANT: AUTOR NAVRHU: VYPRACOVÁ: PROJEKTA ARCHITEKTURA: MIERKA: DATUM: FORMÁT: 1:50 04/2020 A4x64 10.000 = ???? mm bps	Pamarch, s.r.o., Štefánikovo trids 4/7, 949 01 Žilina Ing. arch. P. Pauliny, autorizovaný architekt reg.č.: 2298 AA Ing. arch. Ľubica Brunovs, Ing. arch. Andrej Smolán Ing. arch. M. Olrás, Ing. arch. P. Pauliny, Ing. E. Petrovová MESTO ŽILINA SO-01 RADNICA ŽILINA PEČAŤKA: 		
<b>PODORYS 1NP - NAVRHOVATÝ STAV</b>			