



Pre všetkých uchádzačov
ID zákazky : 49953

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
VO1-2023/000263 -003

Vybavuje/linka
Starčevič/445 74

Bratislava
15.12. 2023

Identifikačné údaje súťaže:

Názov zákazky: Prenosné hasiace prístroje
ID zákazky: 49953

Forma postupu: Nadlimitná - verejná
Vestník UVO č.: 243/2023 - 38457 - MST zo dňa
07.12.2023
Vestník EU č.: 740109-2023 zo dňa 06.12.2023

Vec: vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky

Podľa § 48 zákona (ďalej len „zákon“) č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám poskytujeme vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky:

Otázka č. 1

Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch v Prílohe č.1 - opis predmetu zákazky / vlastný návrh plnenia požaduje pre položku č.2, Prenosný hasiaci prístroj snehový 5 kg v bode v bode b) aby mal minimálnu hasiacu účinnosť pri požiaroch triedy B aspoň 113B.

Po konzultácii tejto požiadavky priamo s výrobcami a odborníkmi na hasiace prístroje máme za to, že táto požiadavka je uvedená chybné na základe informácií dostupných o produktoch na internete. Výrobca potvrdil, že ich účinná hasiaca látka dosahuje a presahuje požadovanú hasiacu účinnosť 113B, avšak kapacita 5 kg CO₂ nedokáže uhasiť požiar o veľkosti 113B. V minulosti bola iná legislatíva a bežne sa uvádzala pre tieto hasiace prístroje hasiaca účinnosť 113B, avšak v súčasnej dobe tieto prístroje disponujú hasiacou účinnosťou 89B.

Odpoveď č. 1

Verejný obstarávateľ nesúhlasí s argumentáciou v otázke č. 1 a naďalej trvá na svojich požiadavkách uvedených v opise predmetu zákazky.

Otázka č. 2

Na základe vyššie uvedených informácií žiadame verejného obstarávateľa aby pre položku č.2 upravil hasiacu účinnosť pri požiaroch triedy B na 89B, nakoľko výrobcovia nemôžu deklarovať vyššiu hasiacu účinnosť ako to dovoľuje kapacita samotného hasiaceho prístroja.

Otázka č. 2:

Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch v Prílohe č.1 - opis predmetu zákazky / vlastný návrh plnenia požaduje pre položku č.1 Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg v bode b) minimálnu účinnosť hasenia pri požiaroch triedy A 21A, 113B, C a minimálny čas činnosti 9 sekúnd.

Zároveň uvádza v bode c) minimálnu účinnosť hasenia pri požiaroch triedy B 113B a minimálny čas činnosti 12 sekúnd.

Mohol by verejný obstarávateľ objasniť, či požaduje pre položku č.1 Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg minimálny čas činnosti 9 alebo 12 sekúnd?

Odpoveď č. 2

Vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ požaduje aby prenosný hasiaci prístroj bol použiteľný na hasenie požiarov tried A aj B, a pre požiare triedy B je požadovaná dĺžka činnosti 12 sekúnd, verejný obstarávateľ požaduje minimálny čas hasenia 12 sekúnd.

S pozdravom

Ing. Branislav Chlebana
riaditeľ odboru verejného obstarávania MV SR